

36/19 тоот албан бичгийн хариу /Зуухан цех/

д/д	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	Тайлбар
1	Уур хөргөгчийн 2-р үеийн коллектор 12Х1МФ	ТУ-14-ЗР55-2001 12ХМФ	Зураг хавсаргав
2	ПСК-ын Коллекторын штуцер ф159х24 12Х1МФ	ТУ-14-ЗР55-2001 12ХМФ	Зураг хавсаргав
3	Зуухны ВЭ-ний даавуун компенсатор	Неметаллические гибкие элементы термического компенсатора ТУ 2257-174-05786904-2003	РАРСО серийн 500SL маркийн даавуун компенсатор
4	Лист 20х23Н18 б=5мм	ГОСТ 5949-75: 20х23Н18 ган лист	20Х23Н18 /Х жижиг үсгээр тэмдэглэгдсэн байна/
5	Лист 20х23Н18 б=10мм	ГОСТ 5949-75: 20х23Н18 ган лист	20Х23Н18 /Х жижиг үсгээр тэмдэглэгдсэн байна/
6	Швеллер №100	ГОСТ 19425-78	Н=100мм
7	Энгийн боолт гайк М6	Ст45 ГОСТ 7798-70	болтны урт L=25
8	Энгийн боолт гайк М6х	Ст45 ГОСТ 7798-70	болтны урт L=20
9	Энгийн боолт гайк М16	Ст45 ГОСТ 7798-70	болтны урт L=60
10	Тусгай болт М8х25	Ст45 ГОСТ 7798-70	болтны стандарт ГОСТ 11738-84
11	Пуржин /пурш/ ороодсын тоо 20 Ф12 ДУ-57	ОСТ 108.764.01-80	Стандарт зөрүүгүй ОСТ 108.764.01-80
12	Пуржин /пурш/ ороодсын тоо 7 Ф16 ДУ-90	ОСТ 108.764.01-80	Стандарт зөрүүгүй ОСТ 108.764.01-80
13	Булан 90град Ф159х20 R-640 383х1005х1591х2979	ТУ-14-ЗР55-2001, ОСТ-108.321.20-82	Зөрүү байхгүй ТУ-14-ЗР55-2001, ОСТ-108.321.20-82
14	Тройник Ф32х32х32 12ХМФ	ТУ-14-ЗР55-2001, ОСТ-108.321.20-82	Засварлав ТУ-14-ЗР55-2001, ОСТ 108.104.13-82
15	Тройник ф377х377х377 15Х1М1Ф	ТУ-14-ЗР55-2001, ОСТ-108.321.20-82	Засварлав ТУ-14-ЗР55-2001, ОСТ 108.104.13-82
16	Переход 377х273 15Х1М1Ф	ТУ-14-ЗР55-2001, ОСТ-108.321.20-82	Засварлав ТУ-14-ЗР55-2001, ОСТ 108.318.21-82