



**ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ
ҮНДСЭНИЙ СУЛЖЭЭ**

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

Чингисийн өргөн чөлөө 22/1, 3 дугаар хороо,
Хан-уул дүүрэг, улаанбаатар хот 17060
утас: 7004 2939, Факс: (976) 7004 3287,

И-мэйл: info@transco.mn, Вэбсайт: www.transco.mn

2019.02.28 № 02/267

танай _____ -ны № _____ -т

220 КВ-ЫН ЧОЙР-БАГАНУУР,
110 КВ-ЫН ЧОЙР-АЙРАГ, АЙРАГ-
САЙНШАНД, САЙНШАНД-ЗАМЫН-
ҮҮД ЦДАШ-Д ҮНДСЭН БОЛОН
БЭЛТГЭЛ ХАМГААЛАЛТ
АЖИЛЛАГААНД ОРУУЛАХ, ИЖ
БҮРЭН ӨНДӨР ДАВТАМЖИЙН
ПОСТ СУУРИЛУУЛАХ ЦДУС-
2019/НТШ-03 ТООТ ТЕНДЕРТ
ОРОЛЦОГЧДОД

Г Тодруулгын хариу Г

Тендерийн баримт бичгийн 5.1 буюу техникийн тодорхойлолт хэсэгт дараах тодруулгыг хүргүүлж байна. Үүнд:

- АШ-207, Айраг-Сайншанд, Айраг-Чойр ЦДАШ-уудын хувьд шинээр суурилуулах үндсэн болон бэлтгэл хамгаалалт тус тус 2 ком, мөн хоёр талын чадлын урсгалыг хэмжих зорилготой дотоод сүлжээ үүсгэх боломж /RS242, 485, шилэн кабелийн холболт Tx Rx, ETHERNET/ бүхий универсал хэмжүүр тус тус 1 ком байна.
- Сайншанд-Замын-Үүд ЦДАШ-д тусгасан ажлын эзэлхүүнд шинээр суурилуулах үндсэн хамгаалалтын ВЧ постыг одоо ашиглалтад байгаа МП бүхий үндсэн болон бэлтгэл хамгаалалттай уялдуулан ажиллагааны тавил тохируулга хийнэ.

ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Д.ЧИНБАТ