



Огноо: 2019.04.08

№: 368

Улаанбаатар хот

Эрдэнэс Таван Толгой ХК

ЭТТ/201901052 дугаар бүхий тендертэй холбогдуулан тодруулга хүсэх тухай

"МСМ Групп" ХХК /Улсын бүртгэлийн дугаар 9019009002, регистрийн дугаар 2560526/ нь "Эрдэнэс Таван Толгой" ХК-аас зарласан "ЭТТ/201901052" дугаартай "Дизель генератор" тендертэй холвбоотой дараахи зүйлүүдийг тодруулах хүсэлтэй байгаа тул purevdavaa@msmco.net имэйлруу хариултаа ирүүлхийг хүсэж байна.

1. Генератор нь заавал Контейнерт байх ёстой юу эсвэл Sound proof байж болох уу? Хавсралт дахь зурагийг үзнэ үү.
2. Синхрон ажилах гохим шаардлагтай юу? Энэ горим нь төвийн эрчим хүч сэргэсэн үед генераторыг богино хугацаанд төвийн эрчим хүчний системтэй синхрон хийсэнээр сүлжээнд үүсэх хүчдэлийн тогтворгүй байдлыг багасгах үүрэгтэй.
3. Сэлгэн залгагчтай шит нь хаана байрлах вэ? Генератор-аас хэдэн метрийн зайд байрлах вэ?
4. Сэлгэн залгагч нь танай үндсэн самбартай хэрхэн холбогдох вэ? Тэр талын ажилыг танайх өөрсөнөө хийх үү?
5. Сэлгэн залгагчийн самбарт тавигдах шаардлага гэж байгаа юу?

Хүндэтгэсэн,

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАХИРАЛ



Ш.НУРМАА

МСМ Групп ХХК, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 62
 Шуудангийн хайрцаг 154, Улаанбаатар 17070, Монгол улс
 Утас: 7718 1111, Факс: 11-342175
www.msmgroup.mn, www.mercedes-benz.mn

Handwritten signature and notes in the bottom left corner.

