


БАТЛАВ. "УБДС" ТӨХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.БАТБАЯР




**С728 ХАЛААЛТЫН ЦОГЦ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ХАЛААЛТЫН ЯЛТСАН ХАЛААГУУРЫН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОМЖ**

1. Хүчин чадал: 7.0 Гкалл/ц буюу 8.1 кВт
2. Ус халаагуурын хийц: Ялтас
3. Ялтсын хэмжээ: 175x60см
4. Гаргалгааны диаметр: 4Ф150мм
5. Ажлын температур: 150 °С
6. Ажлын даралт: 25 ата
7. Ялтсан ус халаагчийн хүчин чадлыг тооцож нотолсон үйлдвэрлэгчийн сонголтын тооцоолол, техникийн тодорхойломжийг харуулсан танилцуулга материал байх.
8. Угсарч суурилуулахад хялбар байх.
9. Ашиглалтын явцад хүчин чадлыг нэмэж өөрчлөх боломжтой, задардаг хийцтэй байх.
10. Тэгш хэмт болон тэгш бус хамт урсгалын аль алинд зориулсан төрөл бүрийн хэлбэр бүхий ялтаснаас сонгон угсрах боломжтой байх.
11. Дулаан зөөгч бие нь эрчимтэй хуйлрах хэлбэрээр урсах учир ялтасны бохирдох, хагтах үзэгдлийг хамгийн доод түвшинд бууруулах.
12. С728-д байгаа хуучин ялтсыг буулгах, шинэ ялтсыг техник ашиглалтын дүрмийн дагуу суурилуулах зардлыг ажлын эзэлхүүнд тусгаж, актаар хүлээлцэх.

Танилцсан: БТТ-ийн дарга

Т.Алтангэрэл



Техникийн тодорхойлолт гаргасан:

Автомат засвар, тохируулгын инженер

Д.Баярбат

