

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	Зургийн дүрдэл			Материалын түүвэр						A3
	1	Зургийн нэр	Тайлбар	Д/д	Нэр	Маяг	Х/нэгж	Тоо	Тайлбар	
	1	Зургийн дүрдэл ,тайлбар,материалын түүвэр	ДӨ-1	1	10/0.4кВ хүчдэлтэй 400кВа чадалтай 3 фазын хүчний мосон трансформатор /холболтын дүдүүвч Δ/Υ/	SF11-400	ком	1	Хүчдэл тохируулгын 5 тавилтай байна	
	2	Дэд өртөөний зарчмын дүдүүвч, Захиалгын хуудас	ДӨ-2	2	10кВ-ын хуурай салгуур	PB3-6кВ	ш	1		
	3	Дэд өртөөний хэсгэлэл	ДӨ-3	3	Гал хамгаалагч	ПКТ101-6-40-315	ш	3		
	4	Дэд өртөөний огтлолууд	ДӨ-4	4	Хэт хүчдэл хязгаарлагч /6кВ/	ОПН-6У1	ш	3		
	5	Дэд өртөөний ерөнхий дайдал	ДӨ-5	5	3 Фазын оролтын автомат	ВА88-37.3р-400/400А	ш	3		
	6	Дэд өртөөний газардуулгын байгуулалт, Газардуулгын хийц	ДӨ-6	6	Гүүдлийн трансформатор	ТОЛ-0.66-400А	ш	3		
	7	Суурийн байгуулалт, огтлол, түүвэр	ДӨ-7	7	3 Фазын электрон тоолуур	DDSF-111	ш	1		
	8	Агаарын шугамд хуурай салгуур төлөвлөж КТПН тэжээх	ДӨ-8	8	Цэнэг шавхагч /0,4кВ/	ОПН-II-0.38УХЛ1	ш	3		
B	9	Дэд өртөөний төмөр хашаа	ДӨ-9	9	Шугамын автомат	ВА-88-35.3р 250А	ш	2		
	10			10	Шугамын автомат	ВА-88-32.3р 125А	ш	2		
	11			11	Амперметр	ІРА-Э-47	ш	3		
	12			12	Вольтметр	ІРV-Э-47	ш	1		
	13			13	Тэгш өнцөгт огтлолтой зэс шин	ШМТ-40*4мм	м	10		
	14			14	Газардуулгын тугузан төмөр	4*40мм	м	48		
	15			15	Булан төмөр	50*50*3	ш	14		
	C	Тайлбар								
		Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут багт баригдах залуучуудын соёлын ордны барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зургийг ерөнхий төлөвлөгөө болон архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, цахилгаан байгууламжийн дүрэм "БД 43-101-03"-ийн дагуу "ЭРДЭНЭ УС ДТС" ОНӨХК-ний 2019 оны 04 сарын 08-ны №19/022 тоот техникийн нөхцөлийг үндэслэн боловсрууллаа.								
Уг техникийн нөхцлийн дагуу 6/0.4кВ-ын 1х400кВА чадалтай КТПН маягийн иж бүрэн дэд станцыг шинээр төлөвлөсөн.										
D	Дэд станцын гадна орчны температур нь -45°С-ээс +40°С хүртэл байна.									
	Дэд өртөөний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс дэд өртөөний гадна хашааг дахин ашиглана. Цахилгаан аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх анхааруулах тэмдгийг дэд өртөөний хаалга болон хашааны гадна талд 1,5м өндөрт хаалга голлуулж өлгөнө.									
	Төлөвлөж буй дэд өртөөг 0 түвшинээс дээш 0,5м өндөрт суурийг цутгамал бетоноор хийнэ. Энэхүү иж бүрэн дэд өртөөний зарчмын дүдүүвч болон ерөнхий загварыг ОХУ-н Электро комплект компанийн техникийн баримт бичгийг үндэслэн төлөвлөсөн болно.									
E	Бүх газар шорооны ажил, угсралтын ажлын үед цахилгаан шугам сүлжээний байгууллагаас мэргэжилтний хүмүүс байлцуулах шаардлагатай.									
F										

Үе шат:	АЖЛЫН ЗУРАГ	
	"КРИЕТИВ МОНГОЛИА" ХХК БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Их монгол улсын гудамж, "Санто Смарт Оффис" 2-207 тоот	
Инженер		Б.Төрбат
Гүйцэтгэсэн		Б.Төрбат
Шалгасан		С.Амаржаргал
"ЗАЛУУЧУУДЫН СОЁЛЫН ОРДНЫ БАРИЛГА" Байршил: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг Зургийн дүрдэл, тайлбар, материалын түүвэр		
Масштаб:	Зургийн дугаар: ДӨ-1	Хуудас: 9
ЕГ Шифр: КМ-19-21-292	ТГ Шифр:	Огноо: 2019.04 он