



Үсгэн тэмдэгдээ	Нэр	Маяг	Нэгж	Тоо	Тайлбар
	Өндөр хүчдлийн хуваарилах байгууламж				
QW	Хуурай салгуур	PB3-6кВ	ш	1	
FU1- FU3	Гал хамгаалагч	ПКТ101-6-25-31.5 УЗ	ш	3	
Трансформатор					
T	Хүчний трансформатор	SF11-400/6-У1		1	
Нам хүчдлийн хуваарилах байгууламж					
QF1	Автомат таслуур	BA88-37.3р 400/400А	ш	1	
TA 1-TA 3	Гүйдлийн трансформатор	ТОЛ-0.66 400А	ш	3	
PI	Тоолуур	DDSF-111	ш	1	
PA 1-PA 3	Амперметр	IPA-3-47	ш	3	
PV	Вольтметр	IPV-3-47	ш	1	
FV1-FV3	Цэнэг шавхагч	ОПН-6У1	ш	3	
FV4-FV6	Цэнэг шавхагч	ОПН-II-0.38УХЛ1	ш	3	
QF2	Автомат таслуур	BA88-33.3р 250/250А	ш	2	
QF3	Автомат таслуур	BA88-32.3р 125/125А	ш	2	

Захилгын хуудас(КТПН)

1	Дэд станцын төрөл	Төгсгөлийн
2	Өндөр хүчдлийн оруулга	Кабель оролттой
3	Хүчний трансформаторын марк	SF11-400/6-У1
4	Хүчний трансформаторын чадал,кВа	400кВа
5	Өндөр хүчдэл,кВ	6кВ
6	Нам хүчдлийн оруулга	кабель
7	Нам хүчдлийн ХБ-н оролтын тоногшлын маяг	Автомат таслуур
8	Нам талын ХБ-н хамгаалах тоноглол	Автомат таслуур, гүйдлийн трансформатор, тоолуур
9	Тэмдэглэл	

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

"КРИЕТИВ МОНГОЛИА" ХХК
 БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЗУРАГ
 ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
 Улаанбаатар хот
 Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо,
 Их монгол улсын гудамж,
 "Санто Смарт Оффис"
 2-207 тоот

Инженер: Б.Төрбат
 Гүйцэтгэсэн: Б.Төрбат
 Шалгасан: С.Амаржаргал

"ЗАЛУУЧУУДЫН СОЁЛЫН ОРДНЫ БАРИЛГА"
 Байршил: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,
 Цагаанчулуут баг
 Дэд өртөөний зарчмын бүдүүвч,
 Захиалгын хуудас

Масштаб: Зургийн дугаар: Хуудас: 9
 ДӨ-2
 ҮГ Шифр: ТГ Шифр: Өгнөө: 2019.04 он
 КМ-19-21-292

0.4кВ-ын гаралтын кабель шугам	-	-	-	-
Хэрэглэгч	Төлөвлөж дүй барилгын оролт I	Төлөвлөж дүй барилгын оролт II	Гаргалгаа	Гаргалгаа