

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	<b>МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР ЭХЛЭЛ</b>								
	Д/д	Нэр	Маяг	Хэм. нэгж	Тоо	Тайлбар			
	1	Оролтын самбар. IP54	ЦМГП-5 1000х650х300	ком	1	ОС-1			
	1.1	Оролт: ОПС1-В/3-Цэнэг шавхагч		ш	2				
	1.2	ТТИ-30 200/5А- Гүйдлийн трансформатор		ш	3				
	1.3	3 фазын электрон тоолуур 100/5А		ш	1				
	1.4	Амперметр АИ-47-200		ш	1				
	1.5	Вольтметр ВИ-47-400		ш	1				
	1.6	Сэлэн залгагч ВР32 250А		ш	1				
	1.7	Гал хамгаалагч ППИИ-34-250А		ш	6				
	2	Ерөнхий самбар. IP54	ЦМГП-5 1000х650х300	ком	1	ЕС-1			
	2.1	Оролт: ВА88-35 Зр-250/200А- Автомат таслуур		ш	1				
	2.2	Группт: ВА88-35 Зр-160А- Автомат таслуур		ш	1				
	2.3	ВА88-32 Зр-63А- Автомат таслуур		ш	2				
	2.4	ВА88-32 Зр-32А- Автомат таслуур		ш	2				
	B	3	Гэрэлтүүлгийн самбар. IP31	ЩРН-4.8э-1 УХ/ЛЗ 620х310х120	ком	1	ГС-1-1		
		3.1	Оролт: ВА47-100 4Р-50А харС- Автомат таслуур		ш	1			
3.2		ОПС1-С/4- Цэнэг шавхагч		ш	1				
3.3		Группт: ВА47-29.1р 16А харВ- шугамын таслуур		ш	4				
3.4		ВА47-100.4р 16А харD- шугамын таслуур		ш	3				
3.5		ВА47-100.2р 16А харD- шугамын таслуур		ш	1				
3.6		АД12.2р 25А / IΔ=10тА- УЗО-той шугамын таслуур		ш	2				
3.7		АД12.2р 25А / IΔ=30тА- УЗО-той шугамын таслуур		ш	5				
4		Гэрэлтүүлгийн самбар. IP31	ЩРН-4.8э-1 УХ/ЛЗ 620х310х120	ком	1	ГС-2-1			
4.1		Оролт: ВА47-100 ЗР-50А харС- Автомат таслуур		ш	1				
C	4.2	ОПС1-С/4- Цэнэг шавхагч		ш	1				
	4.3	Группт: ВА47-29.4р 16А харВ- шугамын таслуур		ш	3				
	4.4	ВА47-29.1р 16А харВ- шугамын таслуур		ш	3				
	4.5	ВА47-100.2р 16А харD- шугамын таслуур		ш	2				
	4.6	АД12.2р 25А / IΔ=10тА- УЗО-той шугамын таслуур		ш	1				
	4.7	АД12.2р 25А / IΔ=30тА- УЗО-той шугамын таслуур		ш	6				
	5	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар. IP31	ЩРН-24э-1 УХ/ЛЗ 395х310х120	ком	1	ОГС-1-1			
	5.1	Оролт: ВА47-100 ЗР-25А харС- Автомат таслуур		ш	1				
	5.2	ОПС1-С/4- Цэнэг шавхагч		ш	1				
	5.3	Группт: ВА47-29.1р 16А харВ- шугамын таслуур		ш	4				
D	6	Төхөөрөмжийн самбар. IP31	ЩРН-36э-1 УХ/ЛЗ 540х310х120	ком	1	ТС-1-1			
	6.1	Оролт: ВА88-32 ЗР-125А- Автомат таслуур		ш	1				
	6.2	ОПС1-С/4- Цэнэг шавхагч		ш	1				
	6.3	Группт: ВА47-100.4р 63А харD- шугамын таслуур		ш	2				
	6.4	Группт: ВА47-100.4р 16А харD- шугамын таслуур		ш	6				
	6.5	Группт: АД12.2р 25А / IΔ=30тА- УЗО-той шугамын таслуур		ш	1				
	E	7	Улайсах чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч, 230В, 60Вт, IP44		ш	3	☉		
		8	Улайсах чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч, 230В, 60Вт, IP44		ш	6	☉		
9		Флюорисцент чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч, 230В, 60Вт, IP20		ш	39	☉			
10		Гоёлын люстр		ш	29	☉			
11		Люстр		ш	24	☉			
12		Люминисцент чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч, 230В, 2х36Вт, IP20		ш	54	☉			
13		Люминисцент чийдэнтэй дүүжин таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч, 230В, 3х14Вт, IP20		ш	17	☉			
14		Лед чийдэнтэй таазанд тоноглох тайзны тусгалтай гэрэлтүүлэгч, 230В, 50Вт, IP20		ш	18	☉			
15		Лед чийдэнтэй дүүжин таазанд тоноглох нүдэн гэрэлтүүлэгч, 230В, 10Вт, IP20		ш	87	☉			
16		Лед чийдэнтэй таазанд тоноглох тайзны тусгалтай гэрэлтүүлэгч, 230В, 70Вт, IP20		ш	8	☉			
17		Лед чийдэнтэй дүүжин таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч, 230В, 10Вт, IP20		ш	18	☉			
18		"Гарах" дижитэй хананд тавих цэнэглэгддэг батареи бүхий гэрэлтүүлэгч, 230В, 2х8Вт, IP20		ш	9	☉			
19		Хананд тавих цэнэглэгддэг батареи бүхий ослын гэрэлтүүлэгч, 230В, 20Вт, IP20		ш	5	☉			
20		Далд тавих, нэг туйлт унтраалга, 230В, 16А, IP20		ш	25	☉			
21		Далд тавих, хоёр туйлт унтраалга, 230В, 16А, IP20		ш	10	☉			
22		Далд тавих, гурван туйлт унтраалга, 230В, 16А, IP20		ш	6	☉			
23		Ил тавих, нэг туйлт унтраалга, 230В, 16А, IP44		ш	5	☉			
24	Ил тавих, хоёр туйлт унтраалга, 230В, 16А, IP44		ш	2	☉				
25	Далд тавих, газардуулагч контакттай хоёрлосон розетк, 230В, 25А, IP20		ш	57	☉				
26	Ил тавих, газардуулагч контакттай, тагтай данны хамгаалагдсан розетк, 230В, 25А, IP65		ш	6	☉				
27	Утас салбарлах хайрцаг		ш	89	☉				
28	Унтраалга, розетк цусрах хайрцаг		ш	111	☉				
29	Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай утас, Ф1х2.5мм2	ПВ-660	м	12000					
30	Мөн Ф1х4мм2	ПВ-660	м	2000					
31	Мөн Ф1х6мм2	ПВ-660	м	1100					
32	Мөн хүчний кабель, Ф5х10мм2	ВВГнг	м	25					
33	Мөн хүчний кабель, Ф5х16мм2	ВВГнг	м	25					
34	Мөн хүчний кабель, Ф4х25+1х16мм2	ВВГнг	м	60					
35	Мөн хүчний кабель, Ф4х50+1х25мм2	ВВГнг	м	40					
36	Газардуулгын зэс голтой поливинилхлорид дүрхүүлтэй утас 1х16мм2	ПВ-660	м	80					
37	Гал дэмждэггүй ПВХ-хуванцар хоолой, Ф20мм		м	1550					
38	Гал дэмждэггүй ПВХ-хуванцар хоолой, Ф32мм		м	180					
39	Гал дэмждэггүй ПВХ-хуванцар хоолой, Ф40мм		м	25					
40	Гал дэмждэггүй ПВХ-хуванцар хоолой, Ф50мм		м	20					
41	Гал дэмждэггүй ПВХ-хуванцар хоолой, Ф63мм		м	15					
42	ПВХ-хуванцар хоолойн муфт, Ф20мм		ш	1165					
43	ПВХ-хуванцар хоолойн муфт, Ф32мм		ш	135					
44	ПВХ-хуванцар хоолойн муфт, Ф40мм		ш	19					
45	ПВХ-хуванцар хоолойн муфт, Ф50мм		ш	15					
46	ПВХ-хуванцар хоолойн муфт, Ф63мм		ш	11					
47	90° өнцөг холбогч, Ф20мм		ш	390					
48	90° өнцөг холбогч, Ф32мм		ш	45					
49	90° өнцөг холбогч, Ф40мм		ш	7					
F	<b>ТАЙЛБАР:</b>								
	Д/д	Огноо	Засвар өөрчлөлт						
	<b>АЖЛЫН ЗУРАГ</b>								
			"КРИЕТИВ МОНГОЛИА" ХХК БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Их монгол улсын гудамж, "Санто Смарт Оффис" 2-207 тоот						
	Инженер		Б.Төрбат						
	Гүйцэтгэсэн		Б.Төрбат						
	Шалгасан		С.Амаржаргал						
	<b>"Залуучуудын Соёлын Ордны БАРИЛГА" Байршил: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг</b>								
	<b>Материалын түүвэр эхлэл</b>								
	Масштаб:	Зургийн дугаар:	Хуудас:						
	ХТ-3	3							
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо:							
КМ-19-21-292		2019.04 он							