

Хаалт арматур нийлүүлэх М-02-2020 дугаартай 3 багц тендерт оролцогчдод

Тодруулгын хариу хүргүүлэх тухай

Манайхаас зарласан Хаалт арматур нийлүүлэх /3 багц/ тендерийн Багц№1 Өндөр даралтын хаалтны техникийн тодорхойлолтын хүснэгтийн 12 дугаарт байгаа Угловой вентиль Ду20 Ру100 нь:  $T_{\max} = 560^{\circ}\text{C}$  Корпусны материалын гангийн марк 12Х1МФ болохыг тодруулж байна.

ДЦС-3 ТӨХК-ийн Хаалт арматур нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо