



**ДУЛААНЫ Ш ЦАХИЛГААН СТАНЦ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

17070 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө, Утас/Факс: (976-11) 34-30-24,
E-mail: ps3@tes3.energy.mn

1020-02-13 № 1/429

танай _____-ны № _____-т

Тодруулгын хариу хүргүүлэх тухай

ХААЛТ АРМАТУР НИЙЛҮҮЛЭХ
М-02-2020 ДУГААРТАЙ 3 БАГЦ
ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД

Манайхаас зарласан Хаалт арматур нийлүүлэх /3 багц/ тендерийн Багц № 1
Өндөр даралтын хаалтны техникийн тодорхойлолтын хүснэгтийн 12 дугаарт
байгаа Угловой вентиль Ду20 Ру100 нь: $T_{max} = 560^{\circ}C$ Корпусын материалын
гангийн марк 12Х1МФ болохыг тодруулж байна.

ДЦС-3 ТӨХК-ийн Хаалт арматур нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Ч.ЧИНБАТ

000000246