



“ДЦС-4” ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

20... оны дугаар сарын

## ТҮЛШ ДАМЖУУЛАХ ЦЕХИЙН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН РЕУДКТОРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

**Бараа материалын нэр:** Тусгай зориулалтын редуктор

ХЗКА150/НУ/Т, ХЗКА240/НУ/Т, ХЗКА180/НУ/Т, КА77/Т

**Нөөцийн дугаар:**

0503011328, 0503011322, 0503011331, 0503011332

**Ерөнхий шаардлага:**

Редуктор		ХЗКА150/НУ/Т	ХЗКА240/НУ/Т	ХЗКА180/НУ/Т	КА77/Т
1	Суурилагдах туузан дамжуулагч	ЛК-2Б	ЛК-3Б	ЛК-5/2	ЛП-7
2	Суурилагдах туузан дамжуулагчийн өргөн [мм]	1400	1400	1400	1200
3	Хоногт ажиллах хугацаа [цаг]	12-24 цаг	12-24	12-24	12-24
4	Орчны дулаан мин./макс[Град]	5 - 40 градус	5 - 40 градус	5 - 40 градус	-40°C
5	Хөдөлгүүрийн номинал хүчин чадал. РМ [кВт]	75	315	110	9.2
6	Мушгих момент МК2 [Нм]	15286	80014	22543	1340
7	Орох голын эргэлтийн хурд, [эрг/мин]	1485	1000	1485	1465
8	Гарах голын эргэлтийн хурд, [эрг/мин]	45	33	41	108
9	Дамжуулалтын тоо [n]	33	30.3	36.2	13.6
10	Редукторын номинал хүчин чадал РН1 [кВт]	135	546	257	11
11	Редукторын номинал мушгих момент. MN2 [Н·м]	27500	156000	58000	1850
12	Ашиглалтын коэффициент [Fs]	1.79	1,94	1.5	1.65
13	Орох голын Ø [мм]	50x110	100x210	70x141	
14	Гарах голын Ø [мм]	125	230	165	50

15	Буцах эргэлтийн хязгаарлагч	байхгүй	стандарт	стандарт	х
16	Орох голын сальникний төрөл	FKM	FKM	FKM	энгийн
17	Гарах голын сальникний төрөл	FKM	FKM	FKM	энгийн
18	Гарах голын сальникний тоо	2	2	2	2
19	Халаагчийн тоо	Байхгүй	Байхгүй	Байхгүй	байхгүй
20	Жин [кг]	720	3292	1315	135
Цахилгаан хөдөлгүүр		DRE280S4/FF/TH/AL/NIB	Байхгүй	DRE315K4/FF/TH/AL/NIB	DRN132L4/TF/AL
1	Хүчин чадал, кВт	75		110	9.2
2	Эргэлтийн давтамж [эрг/мин]	1485		1483	1470
3	Хүчдэл, В	380		380	380
4	Хөргөлт	Сэнс		Сэнс	Сэнс
5	Гүйдэл А	143/83		205/119	18.7/10.8
6	Хөдөлгүүрийн хамгаалалт	ТН халалтын датчик-термостат		ТН халалтын датчик-термостат	ТН халалтын датчик-термостат
7	Гарах гол	75x140		70	35
8	Жин, кг	542		887	135
Холбох муфть		ХЗКА150/НУ/Т	ХЗКА240/НУ/Т	ХЗКА180/НУ/Т	КА77/Т
1	Марк	Мотор адаптер	Полинорм АДР 125, 1ш, Герекс ДА80, 1ш	Мотор адаптер	х
2	Жин [кг]	50		80	

**Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

1	Үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ
2	Ашиглалтын заавар
3	Угсарлтын заавар
4	Засвар, үйлчилгээний заавар

ХЯНАСАН.

ТҮЛШ ДАМЖУУЛАХ ЦЕХИЙН ДАРГА

П.БАЯР-ЭРДЭНЭ

БОЛОВСРУУЛСАН.

ТДЦ-ИЙН ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР

М.ЭРДЭНЭБИЛЭГ