



**ДУЛААНЫ Ш ЦАХИЛГААН СТАНЦ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

17070 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө, Утас/Факс: (976-11) 34-30-24,
E-mail: ps3@tes3.energy.mn

2020-02-21 № 1/521

танай _____-ны № _____-т

Тодруулга хүргүүлэх тухай

Манайхаас зарласан Хаалт арматур нийлүүлэх /3 багц/ тендерийн Багц № 3 Тусгай зориулалтын клапан, регуляторын техникийн тодорхойлолтын:

1. Хүснэгтийн 3 дугаарт байгаа Регулятор Ду100 Ру100 (Цахилгаан актуатортой тохируулах хаалтны иж бүрдэл)-ийн корпусын материал 12Х1МФ гэснийг Ст 20, ажлын биеийн хамгийн их температур 560° С гэснийг 300° С болгож залруулах,
2. Хүснэгтийн 2 дугаарт байгаа Регулятор Ду225 Ру40 гэснийг Регулятор Ду300 Ру64 гэж залруулах,
3. Регулятор Ду300 Ру64-ын эдийн дугаар 6с-1-5 болохыг тус тус тодруулж байна.

ДЦС-3 ТӨХК-ийн Хаалт арматур нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Ч.ЧИНБАТ

000000386