



УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СУЛЖЭЭ ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

16030 Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг,
Ф.Энгельсийн гудамж, Утас/Факс: (976-11) 34 23 97,
И-мэйл: dhsub@ubds.energy.mn

2020. 02. 28 № 20/315
танай 2020. 02. 20-ны № 20/21-т

“ЭЙ ЖИ ЗЭТ” ХХК-Д

2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр танайхаас ирүүлсэн тодруулга авах тухай албан бичигтэй танилцаад дараах хариуц өгч байна.

1. Ажлын зурагт тусгагдсан хаалтуудыг захиалагч буюу “УБДС” ТӨХК нийлүүлэх бөгөөд одоо байгаа хуучин хаалтыг буулгах, захиалагчийн өгсөн шинэ хаалтыг угсралх /зөвхөн угсралт буулгалтын/ ажлын зардлыг төсөвт тусгах.
2. Дулаалгын материалын хувьд чулуун хөвөн болон пенополиуретан материалын аль нэг нь байж болох бөгөөд Техник ашиглалтын дүрэмд заасны дагуу 5,0 см-ээс багагүй зузаантай, дулаалгын нягт нь 30-40кг/м3-ээс багагүй байх гэсэн шаардлагыг хангасан байх ёстой. Үүнээс гадна худаг доторх шугам, тоноглолтыг зөвхөн чулуун хөвөнгөөр дулаалахаар тооцон төсөвт тусгах нь зүйтэй.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Г.БАЯРСАЙХАН



31Б0600573