



**“ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН
ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

46081, Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум,
8 дугаар баг, Нанзад 10-8 тоот
Утас: 70534699, Факс: (976) 70534799, 70534599
Веб сайт: www.obtsts.mn

Цахим ирүүдэл: obtsts@yahoo.com

᠘᠔᠔᠐.᠐3.᠒᠗ № ᠐1/᠐73
талай _____-ны № _____-т

**НИЙТ ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧ
БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн тодруулгын асуултуудын хариулт гарган хүргүүлж байна.

1. Хавсралт №1-/Суурилуулах тоолуурын төрөл болон харгалзах тоо хэмжээ/
 2. Хавсралт №1 - /Тоолуур суурилагдах дэд станцуудын байршил, цэгийн тоо/
 3. Хавсралт №2 - /Шинээр щит хайрцаг суурилуулж монтажлах цэгийн тоо, байршил/
 4. “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК нь дэд станцуудад ажлын байр бэлдэх, таслалт, залгалтын ажлыг хариуцан бригад томилж ажиллуулна. Захиалгат таслалт, залгалтын төлбөр тооцоог гүйцэтгэгч тал хариуцна.
 5. Хавсралт №3 - /Гүйдлийн трансформаторын тоо, суурилуулах байршил/
 6. Тоолуур, гүйдлийн трансформатор шинэчлэх дэд станцыг хүчдэлээс чөлөөлж ажлын байр бэлдэхэд хамтарч ажиллах ба суурилуулах, монтаж холболт хийх ажлыг гүйцэтгэгч тал хариуцан ажиллана.
 7. Борлуулалтын гуравдагч программ хангамжтай холбох ажлын зардлыг гүйцэтгэгч тал хариуцна.
 8. 2020 оныг дуусталх тухайн тоолуурын дата сим картын сунгалт болон мэдээлэл дамжуулах дата зардлыг гүйцэтгэгч тал хариуцна.
 9. Тоолуурын монтаж, холболт, ажиллагааг шалгах зөөврийн төхөөрөмжтэй байх.
 10. Тухайн тоолуур нь нэг фаз дээрээ авах хамгийн их чадал.
 11. Гүйцэтгэгч тал нь суурилуулалт хийхээс өмнө тоолуурын тохиргоо, суурилуулалт болон тоолуурын систем дээр ажиллах сургалтуудыг хийнэ.
- Хавсралт: ... хуудастай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Т.ЖАРГАЛСАЙХАН

Гүйцэтгэх захирлын *2020* оны *03* дугаар сарын *02*-ны өдрийн *01/02* тоот албан бичгийн *1*-р хавсралт

0.4 кВ-ын дэд станцад суурилуулах тоолуурын байршил, тоо ширхэг, тоолуурын төрөл

| д/д | Тоолуур байршуулах сумд, дэд станцын нэр | Дата коллектор | 100 В тоолуур | 100 А тоолуур | 5 А тоолуур |
|-----|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | Даланзадгад суманд | 5 | 62 | 51 | 121 |
| 2 | Хүрмэн суманд | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Баяндалай суманд | | | 2 | 3 |
| 4 | Жуулчин дэд станц | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | Манлай суманд | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | Баян-Овоо суманд | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 7 | Гурвантэс суманд | 1 | 5 | 3 | 13 |
| 8 | Ноён суманд | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Сэврэй суманд | | | 4 | 4 |
| 10 | Номгон суманд | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Ханбогд суманд | 2 | 19 | 8 | 29 |
| 12 | Цогтцэций суманд | | 14 | 1 | 11 |
| 13 | Таван толгой дэд станц | 1 | | | |
| 14 | Оюу толгой дэд станц | | | | |
| 15 | Даланзадгад дэд станц | | 1 | | |
| 16 | Ти Ти Жи дэд станц | | | | |
| | | 15 | 128 | 80 | 205 |

Гүйцэтгэх захирлын *даев* оны *03* дугаар сарын *02*-ны
өдрийн *01/073* тоот албан бичгийн *01*-р хавсралт



Дэд станцуудад 0,4 кВ-ын тоолуур байрлуулах хайрцаг шинээр байрлуулж өргөтгөх
дэд станцуудын түүвэр

| д/д | Байршил | Дэд станцын нэршил | Тоо хэмжээ |
|--|----------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Даланзадгад суманд | АТП-6 | 1 |
| | | АТП-37 | 1 |
| | | АТП-15 | 1 |
| | | АТП-16 | 1 |
| | | АТП-38 | 1 |
| | | АТП-202 | 1 |
| | | АТП-4 | 1 |
| | | ТП-30 | 1 |
| | | ТП-67 | 1 |
| | | АТП-78 | 1 |
| 2 | Цогтцэций суманд | АТП-12 | 1 |
| | | АТП-1 | 1 |
| 3 | Ханбогд сумын Хайрхан багт | АТП-1 | 1 |
| Шинээр байрлуулах хайрцагийн нийт тоо / ширхэг / | | | 13 ш |

Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны 03 дугаар сарын 02 ны өдрийн 01/073 тоот албан бичгийн 3-р хавсралт



"ӨБЦТС" ТӨХК-ийн Дэд станцуудад шинээр гүйдлийн трансформатор суурилуулах түүвэр

| Д/д | Гүйдлийн трансформатор суурилуулах дэд станцуудын байршиж буй газар, нэршил | Тухайн дэд станцад суурилуулах гүйдлийн трансформаторын коэффициент, тоо ширхэг | | |
|---------|---|---|-------|---|
| 1 | Даланзадгад суманд | АТП-208 | 150/5 | 1 |
| | | АТП-209 | 150/5 | 1 |
| | | АТП-37 | 200/5 | 1 |
| | | АТП-16 | 250/5 | 1 |
| | | АТП-28 | 400/5 | 1 |
| | | АТП-58 | 300/5 | 1 |
| | | АТП-37 | 200/5 | 1 |
| | | ХТП-7 | 400/5 | 1 |
| | | | 600/5 | 1 |
| | | АТП-8 | 400/5 | 1 |
| | | АТП-95 | 600/5 | 1 |
| | | АТП-10 | 250/5 | 1 |
| | | АТП-36 | 600/5 | 1 |
| | | ХТП-72 | 300/5 | 1 |
| | | ХТП-11 | 150/5 | 1 |
| | | АТП-54 | 600/5 | 1 |
| | | АТП-37 | 200/5 | 1 |
| | | АТП-14 | 600/5 | 1 |
| | | АТП-12 | 150/5 | 1 |
| | | АТП-4 | 100/5 | 1 |
| | | АТП-113 | 400/5 | 1 |
| АТП-77 | 250/5 | 1 | | |
| АТП-78 | 400/5 | 1 | | |
| АТП-114 | 150/5 | 1 | | |
| АТП-82 | 150/5 | 1 | | |
| 2 | Хүрмэн сумын төвд | АТП-47 | 300/5 | 1 |
| | | АТП-49 | 250/5 | 1 |
| | | АТП-69 | 150/5 | 1 |
| 3 | Манлай сумын төвд | АТП-1 | 250/6 | 1 |
| | | АТП-2 | 150/5 | 1 |
| | | АТП-7 | 200/5 | 1 |
| 4 | Сэврэй сумын төвд | АТП-1 | 300/5 | 1 |
| | | АТП-5 | 250/5 | 1 |
| | | АТП-7 | 150/5 | 1 |
| 5 | Ноён сумын төвд | АТП-1 | 220/5 | 1 |
| | | АТП-2 | 500/5 | 1 |
| | | АТП-5 | 400/5 | 1 |
| | Баян-Өвөр сумын төвд | АТП-1 | 150/5 | 1 |

| | | | | |
|--|----------------------|--------|-------|------|
| 6 | Далп-Овоо сумын төвд | АТП-3 | 400/5 | 1 |
| | | АТП-5 | 250/5 | 1 |
| 7 | Ханбогд сумын төвд | АТП-1 | 600/5 | 1 |
| | | АТП-4 | 400/5 | 1 |
| | | АТП-6 | 400/5 | 1 |
| | | АТП-15 | 300/5 | 1 |
| | | АТП-30 | 300/5 | 1 |
| 8 | Гурвантэс сумын төвд | АТП-2 | 400/5 | 1 |
| | | АТП-3 | 400/5 | 1 |
| | | АТП-4 | 200/5 | 1 |
| | | АТП-5 | 250/5 | 1 |
| | | АТП-9 | 200/5 | 1 |
| 9 | Цогтцэций сумын төвд | АТП-1 | 150/5 | 1 |
| | | АТП-2 | 400/5 | 1 |
| | | АТП-4 | 200/5 | 1 |
| | | АТП-5 | 250/5 | 1 |
| | | АТП-10 | 400/5 | 1 |
| Суурилуулах гүйдлийн трансформаторын нийлбэр дүн | | | | 55 ш |

| № | Гүйдлийн трансформаторын коэффициент | Тоо хэмжээ |
|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | 100/5 А | 1 |
| 2 | 150/5 А | 12 |
| 3 | 200/5 А | 7 |
| 4 | 250/5 А | 9 |
| 5 | 300/5 А | 6 |
| 6 | 400/5 А | 13 |
| 7 | 500/5 А | 1 |
| 8 | 600/5 А | 6 |
| Шинээр суурилуулах гүйдлийн трансформатор / ком / | | 55 |