


Дээрхи харьцуулалтын тендер шалгаруулалтанд оролцож байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн
анхааралд

ДЦС4/202001041 тоот Тендер шалгаруулалтын дугаар бүхий ХХА-ын тендерийн жишиг
бичиг баримтын ТООЗ 1.1 дэхь шалгуур үзүүлэлтэнд засварлах хөдөлгүүрийн статорын
ороомог **монолит тусгаарлагчтай** гэдгийг тодотгоогүй байсанд хүлцэл өчье
Засварлагдах хөдөлгүүр нь ДАЗО серийн 400 кВт-ын 1000 эргэлттэй, 6кВ-ын асинхрон
хөдөлгүүр болно.

Тодотгосон: Засварын албаны инженер

10.03.2020



У.Батзориг