

Хавсаргасан ба шу татсан даримт дичгийн жагсаалт

Тэмдэглэгээ	Иш татсан даримт дичиг	Тайлбар
БД 43-101-03	ЦАХИЛГААН БАЙГУУЛАМЖИЙН ДҮРЭМ	
БД 43-102-07	ОРОН СУУЦ, ОЛОН НИЙТИЙН БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ТӨЛӨВЛӨХ БА УГСРАХ	
БД 43-103-08	БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОХ ЗААВАР	
БД 31-112-11	ОРОН СУУЦ, ОЛОН НИЙТИЙН БАРИЛГЫН БАЙГАЛИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ	
БНБД 23-02-08	БАЙГАЛИЙН БА ЗОХИОМОЛ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ	

ХТ, ДГ маркийн ажлын зургийн үндсэн иж бүрдэл жагсаалт

Д/д	Нэрс	Тайлбар
ХТ-1	Зургийн бүрдэл, тайлбар дичиг	
ХТ-2	Материалын түүвэр	
ХТ-3	0.4кВт-ийн ерөнхий хүчний хуваарилах самбарын үндсэн дүдүүвч	
ХТ-4	1-р давхрын ерөнхий хүчний хуваарилах самбарын дайгуулалт	
ХТ-5	Ерөнхий хүчний хуваарилах самбар	

Үндсэн үзүүлэлтүүд

Д/д	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоон утга
1	Сүлжээний хүчдэл	Вольт	380/220В
2	Тооцооны ачаалал I оролт ХС.1	кВт	85.4 кВт
3	Тооцооны ачаалал II оролт ХС.1	кВт	87.6 кВт
4	Хүчдэлийн максимум алдагдал	%	0.85

Тайлбар дичиг

Уг барилгын цахилгааны хэсгийн ажлын зураг төслийг хийж гүйцэтгэхдээ барилга архитектурын зургийн даалгаварыг үндэслэн олон нийтийн барилгын цахилгааны зураг төсөл зохиох Орон сууц, Олон нийтийн барилгын цахилгаан тоног төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах БД43-102-07 болон Цахилгаан дайгууламжийн дүрэм БД43-101-03-ын дагуу хийж гүйцэтгэв.

Цахилгаан хангамж.

Цахилгаан хэрэглэгчид нь цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагааны II зэрэгт орох учир тэжээлийг гүн газардуулсан нейтральтай дие биеэ нөөцлөх хос кабель шугамаар тэжээсэн байна.

Оролтын ба хуваарилах самбарууд.

Оролтын хуваарилалтын самбар сэлгэн залгах РП маягийн гал салгуур, ППНИ маркийн гал хамгаалагч, тэжээлийн шугам, гэрэлтүүлгийн сүлжээг хамгаалах зорилгоор ВА88-33, ВА88-32, ВА47-29, АД-14, АД-12 маягийн автоматүүд болон цэнэг шавхагч ОПС1-В/4 тоноглогдсон байна.

Цахилгааны ерөнхий самбарыг иж бүрнээр нь солих ба дотор газардуулгын хүрээг шалнаас 0.5м-ийн өндөрт хийж өгч, гадна газардуулгын хүрээтэй холбож өгнө.

Гадна газардуулгын эсэргүүцлийн хэмжээ 4.0 Ом-оос хэтрэхгүй байх шаардлагатай.

Хэт хүчдэлээс тоног төхөөрөмжийг хамгаалах зорилгоор оролтын самбаруудад ОПС1-В/4 маягийн цэнэг шавхагч тусгав.

Бүх угсралтын ажлыг Цахилгаан дайгууламжийн дүрэм БД43-101-03-ын дагуу хийж гүйцэтгэвэл зохино.

ТАЙЛБАР:

Д/д Огноо Засвар өөрчлөлт

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН

БА		
ББ		
ХАС		
ХТ, ДГ		
ХД		
ГА		

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ



Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг,
10-р байр, 7А байр
104 тоот

"Цэнхэр Төхөм"ХХК

Инженер	Ц.Лхам-Оролмаа
Гүйцэтгэсэн	Ц.Лхам-Оролмаа
Шалгасан	

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 7-р
Цэцэрлэгийн барилгын цахилгааны шитны
засвар

Зургийн бүрдэл, тайлбар дичиг

Масштаб: М1:	Зургийн дугаар: ХТ-1	Хуудас: 5
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр: ЦТ-01/20	Огноо: 2020