



Нийслэлийн Авто замын
хөгжлийн газарт

ТОЛЫТ ХӨДӨЛГҮҮР ХХК

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо,
Энхтайвны өргөн чөлөө-56, ТГ төв 402 тоот
Утас: 91916602 Email: Tolit.engine@gmail.com
2020-03-25 -ны № 29/21
таниа _____ -ны № _____ -т

Тодорхойлолт авах тухай

Манай компани нь Тус газраас зарлагдсан НАЗХГ-19-А1274-01 дугаар бүхий Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн хашаанд “Кар сити давхар зогсоол байгуулах” сонгон шалгаруулалтын бичиг баримтын техникийн тодорхойлолтод заасан HRB355- аас багагүй / бүрэн ашиглалтын үе дэх ачаалалыг даах гангийн чанарын хэмжээ/ гэж заасан байна.

Энэ заасан гангийн төрөл нь зөвхөн GB1499 стандартаар үйлдвэрлэгддэг ган туйван буюу арматурт тавигддаг стандарт төрөл бөгөөд энэхүү шаардлагыг дахин нягталж металл хийцийн гангийн марк болгон өөрчилж өгнө үү.

ЗАХИРАЛ: _____ С. ТАМИР

