

БАТЛАВ:

ГАЛЫН БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Галын хорны техникийн үзүүлэлт					
Ерөнхий шаардлага MNS 6413 : 2013, Европ стандартын шаардлага хангасан					
№	Барааны нэр		Техникийн үзүүлэлт		Нэмэлт шаардлага
1	Галын хор нунтаг	ABC-2	Гал унтраах хүчин чадал Цахилгаан хүчдэлийн гал унтраах	12A 27B C- E	Гал унтраагч нунтаг бодис нь хүрээлэн буй орчин, хүн мал болон амьтанд хортой нөлөөгүй байх, зориулалтын тогтоогчтой байх, халуун хүйтэнд тэсвэртэй байх
2		ABC-4	Гал унтраах хүчин чадал Цахилгаан хүчдэлийн гал унтраах	27A 178B C-E 1000кВ хүртэлэх	
3		ABC-5			
4		ABC-6			
5		ABC-8			
6		ABC-25	Гал унтраах хүчин чадал Цахилгаан хүчдэлийн гал унтраах	55A 233B C-E 1000кВ хүртэлэх	Гал унтраагч нунтаг бодис нь хүрээлэн буй орчин, хүн мал болон амьтанд хортой нөлөөгүй байх, халуун хүйтэнд тэсвэртэй байх, аюулгүйн клапантай байх, тэргэнцэртэй байх
7		ABC-35			
Бараа материалын нэр: Галын даралтын хоолойн үзүүлэлт					
Ерөнхий шаардлага MNS 6576 : 2016, Европ стандартын шаардлага хангасан					
№	Барааны нэр		Техникийн үзүүлэлт		Нэмэлт шаардлага
1	Гал унтраах даралтын хоолой	51мм	Ажиллах температур Ажиллах даралт: Хоолойн урт	-40°C+45°C 16 bar 20 метр ± 1	Дотортой, хоолой холбогч муфьттэй байх
2	Гал унтраах даралтын хоолой	66мм	Ажиллах температур Ажиллах даралт: Хоолойн урт	-40°C+45°C 16 bar 20 метр ± 1	Дотортой, хоолой холбогч муфьттэй байх
3	Галын хоолойн тотго	51 мм / Орос /			
4	Галын хоолойн тотго	66 мм / Орос /			
Бараа материалын нэр: Галын хошууны үзүүлэлт					
Ерөнхий шаардлага Европ стандартын шаардлага хангасан					
№	Барааны нэр		Техникийн үзүүлэлт		Нэмэлт шаардлага
1	Галын хошуу /POK Turbokador 500	51 мм	Бүтээмж нь Ажиллах даралт Ус шүрших өнцөг	500л/м буюу 8л/с 16 bar 130 градус	Цацруулагч хошуу

2	Галын хошуу РС-50-А		Бүтээмж нь Ажиллах даралт	500л/м буюу 8л/с 10 bar	Бөөний хошуу
3	ГПС-600 маркийн галын хөөсний генератор				
4	Галын суурьтай хошуу / ЛС-23 /				
Бараа материалын нэр: Гал унтраах автомат хор “Тунгус-6” үзүүлэлт					
Ерөнхий шаардлага Европ стандартын шаардлага хангасан					
№	Барааны нэр	Техникийн үзүүлэлт			Нэмэлт шаардлага
1	Гал унтраах автомат хор “Тунгус-6”	Корпусын эзэлхүүн	6,5 л		Цахилгааны ХХБ-д тавигдсан “Болид” маркийн гал унтраах автомат системд хэрэглэнэ
		Бодисын жин	6 кг		
		Модулын нийт жин	10 кг		
		Ажлын даралт	2,3-2,4 МПа		
		Ажиллах хугацаа	1 секунд хүртэл		
		Орчны температур	-50°C..+ 50°C		
		Модулийн пускийн гүйдэл	0,15А		
		Модулийн ажлын гүйдэл	30МА		
		Хэмжээ	Өндөр 233 мм Өргөн 286 мм		
Бараа материалын нэр: Дулааны үйлчлэлээр тэсэрдэг галын хор “ОСП-1” үзүүлэлт					
Ерөнхий шаардлага Европ стандартын шаардлага хангасан					
№	Барааны нэр	Техникийн үзүүлэлт			Нэмэлт шаардлага
1	Дулааны үйлчлэлээр өөрөө тэсэрдэг галын хор “ОСП-1”	Модулын нийт жин	1,2 кг		
		Хамгаалах эзэлхүүн	5÷8 м ³		
		Орчны температур	-50°C..+ 50°C		
		Хэмжээ	Диаметр 54 мм		
2	Галын 3 сунадаг шат	Урт 4400мм, Сунгасан үеийн урт 10700мм, Жин 45 кг, Хөндөл-36ш, Хөндөл хооронд 250мм, Гуя хооронд 350мм			
3	Байлдааны сүх	Байлдааны сүх, сүхний гэр Бага оврын сүх нь нэг талдаа ир нөгөө талдаа зээтүү хэлбэртэй, 1000 вольт хүртэл цахилгаан гүйдлээс хамгаалагдсан тусгаарлагч бүхий бариултай, зээтүү хэлбэртэй тал нь 100 кг хүртэл ачаалал даах чадвартай сайн чанарын гангаар хийгдсэн, зориулалтын гэртэй байна. Жин 1кг-аас ихгүй, Оврын хэмжээ: Урт 34 см Өргөн 20 см Зузаан 2 см			
4	Галын хайрцаг	Шилэн нүүртэй өндөр 60см, өргөн 50см, гүн 20см , өөрөө автомат цоожтой, хоолой тогтоогчтой СЕ стандарт хангасан.			
5	Галын хайч	1000 вольт хүртэл цахилгаан гүйдлээс хамгаалагдсан			
6	Лоом	1,5 метр урттай			