

## ДУЛААНЫ ТООЛУУРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Барааны нэр	Тавигдах шаардлага
1	Дулааны тоолуур	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Хэт авианы зарчмаар ажилладаг байх;</li> <li>➤ Дулааны тоолуурын хэмжлийн нэгж нь хэмжлийн нэгжийн олон улсын СИ системийн нэгжээр илэрхийлэгдсэн байх;</li> <li>➤ MNS OIML R75-1:2007, MNS OIML R75-2:2008, MNS EN 1434-2:2002, EN 1434 цуврал стандартын шаардлага хангасан байх;</li> <li>➤ Түлш, эрчим хүчний сайдын 2007 оны 82 дугаар тушаалаар баталсан “Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм”-ийн 5 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байх;</li> <li>➤ Дулаан зөөгчийн параметрийг цаг, хоног, сар, жилээр архивлах боломжтой байх;</li> <li>➤ Загварын туршилтын хүчин төгөлдөр гэрчилгээтэй байх, гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан байх</li> <li>➤ Чанар нь Европын холбооны стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн дулааны тоолуурын чанартай дүйцэхүйц байх</li> <li>➤ Улсын баталгаажуулалтын гэрчилгээтэй байх, эсхүл дулааны тоолуур үйлдвэрлэгчийн анхдагч баталгаажуулалтын үр дүнг хүлээн зөвшөөрсөн гэрээтэй байх</li> <li>➤ Тоолуурын өгөгдөл, мэдээллийг байран дээрээс болон алсын зайнаас авах, дамжуулах боломжтой байх;</li> <li>➤ Түлш, эрчим хүчний сайдын 2007 оны 82 дугаар тушаалаар баталсан “Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм”-ийн 2 дугаар хавсралтанд заасан актаар хүлээлгэн өгөх.</li> <li>➤ Дулааны тоолуурыг MNS 6241:2011 стандартын дагуу суурилуулж хүлээлгэн өгөх</li> <li>➤ Дулааны тоолуур фланцан холболттой байх</li> <li>➤ Нийлүүлж буй бүх тоолуур нэг үйлдвэрлэгчийнх байх</li> <li>➤ Дулааны тоолуур тус бүр Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын баталгаажуулсан гэрчилгээтэй байх</li> </ul>

**БАРААНЫ ЖАГСААЛТ БА БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ**

Нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Инкотермийн нөхцлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
				Нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа
1	3	4	5	6	7	8
Дулааны тоолуур ф32	ш	1	ОСНААУГ агуулах	Гэрээ байгуулснаа с хойш 7 хоног	Гэрээ байгуулснаа с хойш 30 хоног	
Дулааны тоолуур ф40	ш	4	ОСНААУГ агуулах	Гэрээ байгуулснаа с хойш 7 хоног	Гэрээ байгуулснаа с хойш 30 хоног	
Дулааны тоолуур ф50	ш	1	ОСНААУГ агуулах	Гэрээ байгуулснаа с хойш 7 хоног	Гэрээ байгуулснаа с хойш 30 хоног	
Дулааны тоолуурын температурын мэдрэгч РТ-500 утасны хамт	ш	10	ОСНААУГ агуулах	Гэрээ байгуулснаа с хойш 7 хоног	Гэрээ байгуулснаа с хойш 30 хоног	
Тоолуурын температурын дачикны утас 3м	ш	9	ОСНААУГ агуулах	Гэрээ байгуулснаа с хойш 7 хоног	Гэрээ байгуулснаа с хойш 30 хоног	