

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ





ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Цахилгаан таль, ТЭ-500

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк тип	ТЭ-500-5110	Алсын удирдлагатай байх	Таль электрическая, канатная
2	Даац	5тн		
3	Ажиллах орчин	-20 -оос + 40°C		
4	Явах ангийн зам	Двугавр №30 М	300x135x6,5	
5	Өргөлтийн хурд	7,5 м/мин		
6	Явах ангийн хурд	20 м/мин		
7	Тросс дамжуулалт	2/1		кратность полиспаста
8	Цахилгаан хөдөлгүүр	Чадал	8 квт + 0.37 квт	
9		Ажиллах хүчдэл	3 фаз, 380 В	
10		Хамгаалалтын зэрэг	IP54	



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	 Нөөцийн дугаар:	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Цахилгаан таль, ТЭ-500
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга		
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	Тоног төхөөрөмж Хуудасны тоо -2	