

БАТЛАВ
 “ДЦС-4” ТӨХК-ИЙН ТЭРГЭЭН ДЭД ЗАСВАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ

2010 оны 5 сарын 15 өдөр

СТАНЦ ХК

ЦАХИЛГААН ДЕИОНЕЗАЦИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
 СЭЛБЭГ НИЙЛҮҮЛЭХ ЖАГСААЛТ

№	Нэршил	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шулуутгагч	ZSC-2000D	Ширхэг	14 ✓
2	Контроллёр	CEDI-CONTROLLER-1	Ширхэг	14 ✓
3	Цахилгаан деионезацийн	EXL-700	Ширхэг	3 ✓
4	Програм хангамж		КОМ	1 ✓
5	Тэжээлийн блок	AC PS 115/230V SUMM	Ш	2 ✓
6	Сүлжээний модуль	Quantum RIO Drop E/IP	Ш	4 ✓
7	Модулийн зам	BACKPLANE 16 SLOT	Ш	2 ✓
8	Аналог оролтын модуль	ANALOG INPUT 16 CHAN	Ш	4 ✓
9	Аналог гаралтын модуль	ANALOG OUT 8 CHAN	Ш	1 ✓
10	Дискрет оролтын модуль	DISCRETE DC INPUT	Ш	7 ✓
11	Дискрет гаралтын модуль	DISCRETE DC OUTPUT	Ш	3 ✓
12	Сүлжээний модуль	ENET 10/100 BASE T	Ш	1 ✓
13	Тэжээлийн блок	24V, 10A	Ш	2 ✓
14	Релей	220V, 5A	Ш	224 ✓
15	Релей	24V, 5A	Ш	96 ✓
16	Клемм	IEC947-7-1 F-76C-009 4	Ш	144 ✓
17	Клеммний зам төмөр		М	6 ✓
18	Тэжээлийн автомат	6A	Ш	4 ✓
19	Тэжээлийн автомат	10A	Ш	4 ✓
20	Тэжээлийн автомат	16A	Ш	4 ✓
21	Гал хамгаалагч, холболтын кл	1A	Ш	500 ✓
22	Сүлжээний кабель	(стандарт 3м)	М	4 ✓
23	Сүлжээний кабель (стандарт	(стандарт 5м)	М	4 ✓
24	Холболтыг кабель	(lapp 1.5мм цагаан) 100m	М	200 ✓
25	Холболтыг кабель	(lapp 1.5мм хар) 100m	М	200 ✓
26	наконечник	улаан	Ш	1000 ✓
27	наконечник	шар	Ш	1000 ✓
28	наконечник	1.5мм цагираг улаан	Ш	200 ✓
29	наконечник	1.5мм цагираг цэнхэр	Ш	200 ✓
30	холболтын шкаф	800*600*2200	Ш	1 ✓
31	халаадаг гуурс	Ø4 мм шар	Ш	200 ✓

Тайлбар:

Дээрх эд ангиуд нь шкафанд /800*600*2200мм/ батлагдсан холболтын схемийн дагуу бүрэн угсрагдсан байх ба нийлүүлэгч программ хангамж болон бэлэн угсрагдсан удирдлагын модулийн шкаф, техник хэрэгслийг бүрэн суурилуулж туршилт, зүгшрүүлэлт, тохиргоо хийнэ.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕРИЙН ОРЛОГЧ
 ХЯНАСАН:

ЗАСВАРЫН АЛБАНЫ ДАРГА

ХИМИ ЦЕХИЙН ДАРГА

ДХХА ЦЕХИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХИМИ ЦЕХИЙН ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР

ДХХА ЦЕХИЙН ПРОГРАМЧЛАЛ

АВТОМАТИКИЙН ИНЖЕНЕР

Р.ГАНБАТ

Ц.АМАРБАЯСГАЛАН

Д.САЙХАНХҮҮ

Б.БАТЦЭРЭН

А.ЗОЛБАЯР

Ж.БАТГЭРЭЛ