



ОДКОН ХОЛДИНГ

ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг,
5-р хороо, Гурвалжингийн гүүрний зуун талд
"Одкон Холдинг" ХХК-ийн байр
Утас: 7555 5561, 7555 5884, Факс: +976-11-350484,
E-mail: info@odcon.mn, Web: www.odcon.mn

2021.03.04 № 157144

танай _____ -ны № _____ -т

Тодруулга хүсэх тухай

Манай компани нь "Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ" ТӨХК-аас зарласан Цахилгаан редуктор бүхий ган бөмбөлгөн таслах хаалт нийлүүлэх №ИЗ-2021/13 дугаартай тендерт оролцохоор бэлтгэж байна.

Уг тендертэй холбогдуулан тодруулах зүйлс байна. Үүнд:

1. Техникийн тодорхойлолтоос алсын зайн удирдлагатай байна гэдэг нь шилэн кабель эсвэл Wireless-аар байх уу.
2. Алсын зайн удирдлаганы хяналтын станц тендерийн үнийн саналд оруулах уу. /Диспетчерийн өрөөнд тавигдах/
3. Холбогдох үйлчилгээний жагсаалт ба гүйцэтгэлийн хуваарийн 2-р хүснэгтэд зааснаар барааг нийлүүлж, туршилт тохируулга хийж, хэвийн ашиглалтанд хүлээлгэн өгнө гэсэн нь сантехник угсралт, цахилгаан угсралтын ажил орсон эсэхийг тодруулж өгнө үү.

Хүндэтгэсэн,
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



М.НАРАНБАТ

О.Баярсайхан
Харуулах

2021.03.05

**ХХААХ-т ган бөмбөлөг таслах хаалтны техникийн тодорхойлолтонд
нэмэлт тайлбар хийх нь**

2021.03.09

Асуулт №1. Алсын зайн удирдлагатай байна гэдэг нь шилэн кабель эсвэл Wireless байх уу.

Хариулт: 1. Хаалтыг хааж, нээх үйлдлийг зайнаас хийх давхар гар удирдлагатай байна, удирдлага 1 – 2 метрийн радиуст удирддаг байх

2. Ирээдүйд “УБДС” ТӨХК нь алсын зайн удирдлага скада систем суурилуулахаар төлөвлөж байгаа тул тухайн цахилгаан редуктортой хаалт нь PLC-д холбогдох боломжийг хангасан удирдлагын системтэй байна.

Асуулт №3. Холбогдох үйлчилгээний жагсаалт ба гүйцэтгэлийн хуваарийн 2-р хүснэгтэд зааснаар барааг нийлүүлж, туршилт тохируулга хийж, хэвийн ашиглалтанд хүлээлгэн өгнө гэсэн нь сантехник угсралт, цахилгаан угсралтын ажил орсон уу.

Хариулт: Барааг хүлээлгэн өгөх, суурилуулалт хийсний дараа хаалтны эд анги, хэвийн ажиллагааг шалгаж турших ажил орсон.

Харин сантехникийн угсралт, цахилгааны холболтын ажил ороогүй болно.

Тайлбар нэгтгэн бичсэн: ДСАЗҮА-ны инженер

З.Энхболд

Танилцсан: ДСАЗҮА-ны дарга

Ж.Батмөнх

ДСЦТА-ны дарга

Ч.Лхагважаргал

ҮХХ-ийн ахлах инженер

Н.Батсайхан