


Тодруулга  
КОБосоо байрлалатай халаагуур ПСВ тодруулга


Бүтээгдэхүүний нэрс	<del>ПВС 500</del> <u>ПВС-500</u>
---------------------	-----------------------------------

Материал трубуны материал	<input checked="" type="checkbox"/> Л-68	<input type="checkbox"/> 12Х18Н10Т	<input type="checkbox"/> МНЖ5-1	<input type="checkbox"/>
---------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Тип трубной системы	<input checked="" type="checkbox"/> Серийная	<input type="checkbox"/> Повышенной надёжности
---------------------	--	--

	<p>ПВС серии <del>345</del> и 500 үйлчилгээний хугацааг нэмэгдүүлэх, (засварын хоорондох дундаж ашиглалтын хугацаа - +10000 цаг; эвдрэлийн хоорондох тогтоосон хугацаа - +1000 цаг; эвдрэлийн хоорондох дундаж хугацаа - +2000 цаг). цуваа халаагуурын холболтын хэмжээсүүд хадгалагдана</p>
---	--

доод фланцын хобогч байх эсэх	<input type="checkbox"/> Байна	<input checked="" type="checkbox"/> байхгүй
-------------------------------	--------------------------------	---

	<p>для ПСВ Доод фланцын холбогч нь бойлерийн ерөөнд төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, засварыг ихээхэн хялбаршуулдаг.</p> <p>Орон сууцны болон усны камерын салгаж болох хэсгийг салгасны дараа төхөөрөмжийн дээд ба доод хоолойн аль алинд нь нэвтрэх боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь дулааны солилцооны хоолойг цэвэрлэх, бөглөх, мөн тэдгээрийг салгахгүйгээр солих зэрэг ажлыг гүйцэтгэх боломжийг олгоно. орон сууцнаас хоолойн систем</p>
---	--

Түвшин заагч	<input type="checkbox"/> Шилэн	<input checked="" type="checkbox"/> Соронзон
 <p>Нэмэлт хаалтын хавхлага шаардлагагүй.</p> <p>Соронзон орон зайнаас хараат бус байдал.</p> <p>Жижиг хэмжээ, жин.</p>	 <p>Дээд түвшинд дохио дамжуулах боломж (автомат горимд түвшний хяналтыг зохион байгуулах боломжийг олгоно).</p> <p>Шилэн хоолойг эвдэх боломжгүй.</p> <p>Уншилтын тодорхой заалт.</p>	
		<input checked="" type="checkbox"/> Хязгаарлалтын унтраалгатай
		<input checked="" type="checkbox"/> Аналог гаралттай

Нэмэлтээр :	<input checked="" type="checkbox"/> Байна	<input type="checkbox"/> байхгүй	<input checked="" type="checkbox"/> байна	<input type="checkbox"/> байхгүй
 <p>Эргэдэг хяналтын хавхлага РК</p>	 <p>МЭО (МЕО (хяналтын хавхлагын хувьд))</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> МЭО-250/63-0.63К-У (токовий БСП)</p> <p>МЭО-250/63-0.63К-И (индуктивный БСП)</p>			

Дулаан тусгаарлагчийг бэхлэх эд анги	<input checked="" type="checkbox"/> байна	<input type="checkbox"/> Байхгүй
--------------------------------------	---	----------------------------------

Нэмэлт шаардлагуудаа бичих \_\_\_\_\_

Албан тушаал, овог нэр гарын үсэг  
Он сар өдөр \_\_\_\_\_



Ерөнхий инженер  
Б. Хаш-Эрдэнэ

2024.02.09