

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Г.ОТГОНБААТАР

"ДБЭХС" ТӨХК-ИЙН ҮНДСЭН БОЙЛЕРИЙН ЗҮРХЭВЧНИЙ ГУУЛИН
ХООЛОЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024.02.21

Хэрлэн сум

№	Материалын нэр	Тип, марк	Урт	Тодорхойлолт
1	Үндсэн бойлерийн зүрхэвчний гуулин хоолой	Ф17/19	4560мм	ГОСТ 15527-2004 стандартийн ЛО68-1 буюу Л68 гуультай дүйцэхүйц

Жич: Нийлүүлэгдэх гуулин хоолой нь уртын дагуу деформацид ороогүй, тэгш шулуун байх ба тойргийн дагуу жигд 1мм-ийн ханын зузаантай байна.

ХЯНАСАН:

ҮХ-НЫ ДАРГА

А.ТӨГСМАНДАХ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ҮХ-НЫ ГИШҮҮН

Т.БАЯРЦОГТ