








“ДБЭХС “ТӨХК-ИЙН СҮХБААТАР ЦТСҮЛЖЭЭ  
САЛБАРЫН ДАРГА *Р.Эрдэнэцогт* Р.ЭРДЭНЭЦОГТ

### ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Баруун-Урт сум

2024.02.20

№	Материалын нэр	Тип марк	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Тайлбар	Зураг
1	Гүйдлийн трансформатор	ТТИ-40 - 400/5А	Ком	4		
2	Гүйдлийн трансформатор	ТТИ-40 - 600/5А	Ком	2		
3	Гүйдлийн трансформатор	ТТИ-40 - 300/5А	Ком	3		
4	Гүйдлийн трансформатор	LB-35W1 75/5А	Ш	3	Гадна ил хуваарилах байгууламжид тавигдах	
5	Автомат /хүчний/ өргөн замтай	380В/63А	ш	160	Зам дээр суудаг хүчний өргөн автомат	
6	Шургын дэд станцын хийц	КТП - Шураг 10/0.4кВ - 250кВА	ком	1	Өндрийн ГХ-13.1А, Нам хүчдэл -400А, 160А-3ш, 250А-2ш автомат гаргалгатай	
7	Хуурай салгуур	GW4-10/400А	ком	7	Ил байрлуулах, газардуулгын хутга байхгүй	

8	UPS тог баригч	UPS-3kVA DC96V/AC220 V-11A	Ком	2		
9	15кВ-н вакуум таслуур	ZW32-15	Ком	2	Гадна ил байрлуулах зориулалттай, удирдлагын приводтой, 15кВ-н хүчдлийн түвшинд ажиллах, 3ш гүйдлийн трансформаторт ай байх.	
10	Трансформаторын термометр	WTZ(Q)-288	Ш	1	Трансформаторын тосны халалт хэмжигч	
11	Тоолуур /Ухаалаг симтэй/	DTSD545S 380В/5А	Ш	2	Holley брэндийн симтэй ухаалаг тоолуур 380В/5А	

ХЯНАСАН:

СХ ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

С.САЙНЗАЯА

БОЛОВСРУУЛСАН

РХА, ТТ-ЫН ИНЖЕНЕР

Г.ТӨРМӨНХ