


БАТЛАВ
 “ЭДЦС” ТӨХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ
 ИНЖЕНЕР  Б.СУРМААХОРОЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. “ЭДЦС” ТӨХК-ийн цех, хэсэг: Ашиглалтын хэсэг
2. Он, сар, өдөр: 2024.03.05
3. Захиалсан албан тушаалтан: ТДЦ-ийн ашиглалтын инженер

1	Олон улсын нэршил	Цахилгаан хөдөлгүүр				
2	Үйлдвэрлэсэн улс	Герман				
3	Зориулалт	Туузан дамжлага ЛК-4Б цахилгаан хөдөлгүүр, редуктор, барабан шинэчлэх, давтамж хувьсгуур суурилуулах				
4	Хүчин чадал	45кВт				
5	Загвар /марк/	FA157DRN225M4/RS/TH/AL дүйцэхүйц				
6	Ашиглах нөхцөл	Тоосжилттой, доргиотой				
7	Ажлын биеийн төрөл	-				
8	Тоо ширхэг	-				
9	Техникийн паспорт (заавар)	Ашиглалтын зааврыг монгол хэл дээр орчуулах				
10	Тоног төхөөрөмжийн бусад мэдээлэл	Доорх хүснэгтэд дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулав.				
11	Судалж тодорхойлсон тоног төхөөрөмжийн мэдээллийг хавсаргах	-				
12	Тоног төхөөрөмж	Үзүүлэлт	Нэгж	Хэмжээ	Тайлбар	
	Туузан дамжлага ЛК-4Б	Урт	м	120		
		Өргөн	мм	800		
		Зарцуулалт	Тн/цаг	200		
		Эргэлт	Эрг/мин	1000-1500		
		Ажлын температур	°C	+25		
	Цахилгаан хөдөлгүүр /1 ширхэг/	Чадал	кВт	45		
		Хүчдэл	вольт	400		
		Гүйдэл	Ампер	86		
		Давтамж	Герц	50		
			Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг тооцох тоолууртай байх			
			Давтамж хувьсгуураар хурд нэмэх үед ачаалал даах чадалтай байх			
13	Редуктор /1 ширхэг/	Хавтгай цилиндр араат редуктор FA157-той дүйцэхүйц				
		Гарах голны хэмжээ ф-90мм				
		Гарах голны эргэлтийн тоо 58				
		Эргэлтийн чиг цагийн зүүний дагуу				
		Тоосжилтоос хамгаалах давхар сальниктай байх				
		Хурд нэмэх үед ачаалал даах чадалтай байх				
		200-250 тн/цаг нүүрс дамжуулах чадалтай байх				
14	Барабан /1 ширхэг/	Барабаны диаметр ф-800мм. Туузны өргөн -800мм				
		Барабаны булны тэнхлэг хоорондын зай 1300мм				
		Мушгих момент /Нм/ 57000				

15	Давтамж хувьсгуур /2 ширхэг/	Тип, марк	ACS880-01-106A дүйцэхүйц	
		Чадал	кВт	55
		Хүчдэл	Вольт	400
		Гүйдэл	Ампер	106
		Давтамж	Герц	50
		Давтамж хувьсгуур суурьлах шкафтай		
		Удирдлагын хэлхээний монтаж, угсралт тохируулга, деомонтаж хийх		
		Давтамж хувьсгуур ACS880-01-106A 2ширхэг, реле weidmuller DRM570730LT 220VAC 4 ширхэг, 100/5 гүйдлийн трансформатор 2 ширхэг, төлөв хянах улаан 2ш, шар 2ш, ногоон 2ш гэрэл, кноп/залгах, таслах/ 5X ZB2-BA42 4 ширхэг (NO-2, NC-1), хүчний клемм 8 ширхэг (R, S, T, U, V, W тэжээл болон хөдөлгүүрийн кабель холбох), удирдлагын клемм UIK-8 60 ширхэг, удирдлагын монтажны далдлагч 4 ширхэг, реле тогтоох зам төмөр 2 ширхэг, удирдлагын кабель КВВГЭ-19х1.5 240м, удирдлагын кабель КВВГЭ-27х1.5 60м, гүйдлийн хувиргагч (преобразователь Оролт: 0-5А, Гаралт: 0-5мА) 2ш, төмөртэй хар уян хоолой боодол 50м, кабель багцлагч 3.6х140 40 ширхэг, тэжээлийн кабель АВВГ 3х70+1х25 300м, наконечник 70мм 40 ширхэг, наконечник 25мм 20 ширхэг, муфт /дундын/ 2 ширхэг, муфт /төгсгөлийн/ 6 ширхэг, тасдагчны ир 10 ширхэг, бирк 20 ширхэг, кабель багцлагч 7.6х370 60 ширхэг, кембрик /нарийн/ 16-25мм 40 ширхэг		

Шалгалт, туршилт

- Нийлүүлсэн барааг суурилуулан, туршилт хийж хүлээлгэн өгсөн байх.
- Бараанд үйлдвэрийн доорхи шалгалт, туршилт хийгдсэн байх ёстой.

Стандарт	Үйлдвэрийн туршилтаар
Олон улсын ISO 9249 чанарын шаардлага хангасан байх	Техникийн паспорт
	Ашиглалтын заавар
	Үйлдвэрийн туршилт тохируулга хийсэн байх
IE 1/2/ Европын холбооны улсын стандартын шаардлага хангасан байх	Хөдөлгүүр, Редуктор, Инверторын АҮК 91%-аас дээш байх

ХЯНАСАН

П. ГАНБАТ
(ИНЖЕНЕРИЙН АЛБАНЫ ДАРГА)
П. БАТБААТАР
(ИНЖЕНЕРИЙН АЛБАНЫ ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР)
Г. ГАНТУЛГА
(ТҮЛШ ДАМЖУУЛАХ ЦЕХИЙН ДАРГА)
Х. ЭНХМАНДАХ
(ЦАХИЛГААН ЦЕХИЙН ДАРГА)
Т. ЧУЛУУНХҮҮ
(АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР)
Ж.ЗОРИГСАЙХАН
(ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР)
Б. МӨНХБАЯР
(ТҮЛШНИЙ РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ АВТОМАТИКИЙН ИНЖЕНЕР)

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН