



“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР”

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР

Найрамдал талбай, Баян-Өндөр сум, Орхон аймаг, 61027

Утас: 976 (757) 7 35 01, Факс: (976) 7035 3002,

Цахим шуудан: info@erdenetmc.mn,

Цахим хаяг: www.erdenetmc.mn

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД

2024. 03. 20 № СЭ-112-12/1184
танай _____ -ны № _____ -т

Хариу хүргүүлэх тухай

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас зарласан “Удирдлага хяналтын модуль, хувиргагч, тэжээлийн блок*” нийлүүлэгчийг сонгох шалгаруулах ЭҮТӨҮГ/20240102107 дугаартай тендерт оролцогчоос Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр (www.tender.gov.mn) дамжуулан гаргасан тодруулгын хариут хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 1. хуудастай.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХУДАЛДАН
АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА



С.ЭНХМАНДАХ

612407006262

**ЭҮТӨҮГ/20240102107 ДУГААРТАЙ “УДИРДЛАГА ХЯНАЛТЫН МОДУЛЬ,
ХУВИРГАГЧ, ТЭЖЭЭЛИЙН БЛОК*” НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ТЕНДЕРИЙН ТОДРУУЛГЫН ХАРИУ**

2024-03-20

ТОДРУУЛГА:

1. Тендерийн техникийн тодорхойлолтын 35-р бараа /Алсын удирдлагын блок Siemens - SE889/T30R99/01345V4GV1/-ны моделин тэмдэглэгээ дутуу байгаа бөгөөд тус барааны моделийг дахин хянан тодорхой болгож өгнө үү.
2. Тендерийн 35-р барааны код буруу байна. Барааны үзүүлэлт нь Энэхүү бараа нь алсын удирдлага уу? Эсвэл зөвхөн тэжээлийн зай хураагуур нь уу?
3. Тендерийн 74-р бараа нь үйлдвэрлэгдэхээ больсон бараа байх бөгөөд орлуулах бараа Siemens үйлдвэрээс байхгүй байна. Захиалагч орлуулах бараа эсвэл дүйцүүлэх барааны мэдээлэл өгнө үү.
4. тендерийн баримт бичгийн техникийн тодорхойлолтын 66, 67-р барааны тоо ширхэг нь бараа нийлүүлэлтийн хуваарьтайгаа зөрж байгаа тул тодорхой болгож өгнө үү

ТОДРУУЛГЫН ХАРИУ:

1. Техникийн тодорхойлолтын 35-р бараа нь алсын удирдлагын блокийн зай хураагуур бөгөөд дараах үзүүлэлттэй болно. Үүнд:
Зориулалт: Цахилгаан тоног төхөөрөмжид ашиглагдана
Төрөл/марк/: ХБНГУ-ын “Gross Funk” компани эсхүл түүнтэй дүйцэх
Загвар / Модель/: SE889 загвар эсхүл түүнтэй дүйцэх
Хэвийн хүчдэл: 12В
Цэнэгийн багтаамж: 2000мАц
Элементийн төрөл: NiMH
Овор хэмжээ: 137.8x75.5x28мм
Жин: 350 гр
Үйлдвэрлэсэн он: 2024 онд үйлдвэрлэгдсэн шинэ байх
Ажиллах хэлбэр: Мөчлөгт
Ажлын горим: Хүнд
Орчны температур: 0/+40°C
2. Техникийн тодорхойлолтын 35-р бараа нь алсын удирдлагын блокийн зай хураагуур болно.
3. Тендерийн 74-р бараа нь үйлдвэрлэгдэхээ больсон бол дараах барааг санал болгох боломжтой.
Загвар: Sitrans Probe LU240 эсхүл түүнтэй тэнцэх
Марк: 7ML5110-1ED07-4AF3-Z эсхүл түүнтэй тэнцэх
Төрөл: 2-wire loop-powered ultrasonic level measurement transmitter
Ангилал: Хэт авианы түвшин хэмжигч
Зориулалт: НБХ-ийн хөвүүлэн баяжуулах машинууд дээр болон зумпфнууд дээр ашиглах
Хүчдэл: 24 V DC
Сигналын гүйдэл: 4-20mA(±0.0096-н нарийвчлал)
Холболт: HART version-7, standard, integral to analog output
Хэмжих зай: 0-12м
Цацрах өнцөг: 10°
Нарийвчлал: 6мм /0,15%/
Ажиллах давтамж: 54KHz
Bluetooth adapter: AW050 adapter
4. Техникийн тодорхойлолтын 66-р бараа буюу 6ES7522-1BH01-0AB0 эсхүл түүнтэй дүйцэх барааны тоо хэмжээ нь 2 ширхэг, 67-р бараа буюу 6ES7526-2BF00-0AB0 эсхүл түүнтэй дүйцэх барааны тоо хэмжээ нь 1 ширхэг болно.

Үнэлгээний хорооны дарга:
Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг:


Л.Ариунболд
Т.Ууганбаяр