

ТОДРУУЛГА

Дорноговь аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газраас 2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр зарласан ЭХЯ/20240101014/ урилгын дугаартай Дорноговь аймгийн Дулааны станцын өргөтгөлийн ажил зарлагдсантай холбоотой “МЭЗ” ХХК-иас тодруулга ирүүлсэн тул дараах өөрчлөлтийг тодруулга хэсэгт оруулав.

№	Тодруулга	Хариу
1	<p>Дорноговь аймгийн дулааны станцын өргөтгөлийн ажлын ТББ-ын ажлын зураг, төсөвт 20,26 МВт (20Гкал)-ын 2ш зуухны шинэчлэл, туслах тоногууд болон бусад дагалдах тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж угсрахаар тусгасан байгаа боловч ижил төстэй ажлын туршлагад барилгын ажил гүйцэтгэсэн гэрээ, барилга хүлээн авсан комиссын дүгнэлт ирүүлэх гэж заасан нь дулааны станцын өргөтгөл хийх тендерийн зорилгоос зөрүүтэй байна.Иймээс ижил төстэй ажлын туршлагад ямар ажлыг тооцох талаар тодорхой тодруулга ирүүлж өгнө үү.</p>	<p>Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлага. Сүүлийн 3 жил буюу 2021,2022,2023 онуудын аль нэг жилд доот тал нь 1 удаа батлагдсан төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажил хийж гүйцэтгэсэн гэрээ, барилга ашиглалтад хүлээн авсан комиссын дүгнэл ирүүлэх гэж заасан. Ижил төстэй ажлын туршлага гэдэгт тухайн зарлагдсан ажилтай ижил буюу төстэй ажил хийж гүйцэтгэсэн туршлагыг авч үзнэ./Үүнд: Дулааны станцын зуухны их засвар, Дулааны станцын барилга угсралт, Дулааны станцын өргөтгөл гэх мэт...../</p>
2	<p>Зураг төсөлд шинэчлэлийн зуухыг ВТ20-150/70 маркийн 23,26МВт (26Гкал) хүчин чадалтай зуухаар төлөвлөсөн байгаа ба адил хүчин чадалтай дүйцэхүйц зуухаар болох эсэхэд тодруулга ирүүлж өгнө үү.</p>	<p>Зураг төсөл шинэчлэлийн зуухыг ВТ20-150/70 маркийн 23.26 МВт(20 Гкал) хүчин чадалтай зуух байхаар техникийн тодорхойлолтод заасан ба үүнтэй адил хүчин чадалтай дүйцэхүйц санал болгоно.</p>

Та бүхэнд амжилт хүсье.