












СЭЛЭНГЭ БАТЛАВ:
 ЕРӨНХМЙ ИНЖЕНЕР БӨГӨӨД
 ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН
 ДАРГА  Н.БУЯН-ӨЛЗИЙ
 9023101410 2641981 ГСГТ7600
 2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр

ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Бараа материалын нэр	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт	Зураг /эсхүл түүнтэй дүйцэх/
1	Аюулгүйн тэмдгүүд /40*30/	152	Анхааруулах, сануулах, хориглох 40х30 хэмжээтэй, 1мм-ийн төмөр дээр шөнө поспортдог харагддаг өнгө үсэг тод байхаар хэвлэгдсэн байна. MNS 4643:1998 стандартад нийцсэн байна.	
2	Зөөврийн тэмдэг /плакат/	14	200х160 хэмжээтэй анхааруулах, зөвшөөрсөн, сануулах, хориглох плакат байна.	
3	Схем /40*60/	19	Аврах гарцийн схем зураг нь мэргэжлийн байгууллагаас тавигдах шаардлагыг хангасан байх.	
4	Хүрз	21	Цэвэрлэгээ үйлчилгээнд хэрэглэгдэх 5 кг-ын дөрвөлжин иштэй хүрз байна. Иш нь гар хуруунд өргөс орохгүйгээр өнгөлөгдсөн модон материалтай байна. Урт нь стандартын дагуу.	
5	Хөрөө	37	MNS 5566:2005 стандартын шаардлагад нийцсэн байх	
6	Хувин	66	Элсний хувингийн ёроол хэсэг нь хурц үзүүр бүхий 10 литрээс ихгүй багтаамжтай байна.	
7	Дэгээ	16	MNS 5566:2005 стандартын шаардлагад нийцсэн байх	

8	Тармуур	12	MNS 5566:2005 стандартын шаардлагад нийцсэн байх	
9	Жоотуу	28		
10	Галд тэсвэртэй бүтээлэг	3		
11	Галын хор	107	Нунтаг гал унтраагуур Оросын холбооны улсын ОПУ-2 /А.В.С.Е/ ангилалтай. БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн MFZ гэсэн марктай 4-5кг ба 1000В хүртлэх хүчдэл бүхий цахилгаан тоног төхөөрөмжөөс гарсан галыг унтраах	
12	Олс	100 м	Олсны төрөл: Дан статик олс Диаметр: 12мм Материал: Нилон 66 Тасрах хүч: 25 килоньютон Суналт: 2.8% Гулгалт: 0% Эрчлэлт: 48	
Нийт төсөв				21,879,600

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

ИНЖЕНЕР /ХАБЭА-Н ХЯНАЛТЫН/ *Л.Мягмарцэцэг* Л.МЯГМАРЦЭЦЭГ

ХЯНАСАН:

ХАБЭА-Н ХЭЛТСИЙН ДАРГА *Д.Оюунгэрэл* Д.ОЮУНГЭРЭЛ

ТЭЗХ-ИЙН ДАРГА *Х.Батсүрэн* Х.БАТСҮРЭН