

"ТАВАНТОЛГОЙ ТҮЛШ"
ХХК

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ХЭЛТЭС Ш.ХАДБААТАР ТАНАА

ТӨВИЙН ҮЙЛДВЭР

2024-04-01 № 30/66

Танай _____ № _____

Хариу хүргүүлэх тухай

Тавантолгой түлш ХХК Төвийн үйлдвэрийн 0,4 кВт хуваарилах байгууламжид шинээр суурилуулах 25 гаргалгаатай хуваарлих байгууламж, хуучин А Б шугамын эвдэрсэн гэмтсэн шургуулгыг засварлах солих тендерийн тодруулгын хариу хүргүүлж байна. Үүнд

- 2 секц холбогчийн зориулалт нь:
 - Ø Нэгдүгээр секц холбогц шинээр суурилагдах 25 гаргалгаатай хуваарилах байгууламжийг одоо ашиглаж байгаа 2-р секцтэй холбох
 - Ø Хоёрдугаар секц холбогч нь шинээр суурилуулах 25 гаргалгаатай секцээс тусдаа одоо ашиглаж байгаа 1 2-р секцийг холбох зориулалтаар ашиглана.
- III бүлгийн 5-р мөрний шургуулгат таслуурын хэсэгт заагдсан
 - Ø А. Алсаал болон байрнаас гэсэн сонголтын түлхүүртэй байх гэсэн заалтын дагуу 400А гаргалгаанаас бусад таслууруудын гаралтыг алсаас залгах үйлдэл хийх боломжтойгоор холболт хийнэ
 - Ø Б. Таслуур бүрт гүйдлийн трансформатор хийх гэсэн заалт нь ачаалалд тохирсон тоолуурын гүйдлийн трансформатор суурилуулаж тоолуурын холболт хийх клемийг гаргасан байна. Тоолуур суурилагдахгүй.

ДАРГА

Ж.ДАВААЦЭРЭН

