



“ПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ
ТОТАЛ СОЛЮШН” ХХК-Д

**МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ,
ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ**

Засгийн газрын V байр, Б.Ширэндэвийн гудамж 8/4,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160
Утас/Факс: (976-51) 26 75 33,
Цахим шуудан: info@mojha.gov.mn,
Цахим хуудас: www.mojha.gov.mn

2024.04.30 № 10/2206
танай 2024.04.30 -ны № 05/24 -т

**Тодруулгын хариу хүргүүлэх
тухай**

Тус яамнаас зарласан “Орон нутгийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах теле камерын систем /Босоо тэнхлэг/” нэвтрүүлэх техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах ХЗДХЯ/20240102008 дугаартай тендерийн багц2-ийн үл тасалдах тэжээлийн систем /100kw ups хэдэн хувь ачааллахад хэдэн минут барих шаардлагатай вэ/-ийн тодруулгад дараах хариуг хүргүүлж байна.

Захиалагчийн оруулсан шаардлагын дагуу үл тасалдах тэжээлийн систем нь бүрэн хүчин чадлаараа буюу 100 кВт ачаалал авсан үедээ 5 минутаас доошгүй, 90 кВт ачаалалтай үедээ 10 минутаас доошгүй хугацаанд барих бөгөөд нөөц цахилгаан генераторын шилжилт хийх хугацаанд тоног төхөөрөмжийг цахилгаан тэжээлээр хангах үүрэгтэй байна.

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА



П.НЭРГҮЙ