

МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР

22 дугаар хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 98.
Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, 13341
Утас: 45 80 72, Факс: (976-11) 45 83 80, 45 84 30.
И-мэйл: mailbox@monros.mn, Вэбсайт: www.mongolros.mn

Захиалагчаас Тендерийн баримт бичигтэй холбоотой
өгөх тодруулга, нэмэлт мэдээлэл

Тендерийн №	МРЦМ/20240102001	Тодруулгын №	МРЦМ/20240102001/03/01
Тендерийн нэр:	“Усны шахуурга”	Тодруулга хүссэн огноо:	2024/05/22
		Тодруулга өгсөн огноо:	2024/05/28
	Тодруулгын дагуу тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулсан эсэх:	Үгүй	
	Тодруулгын дагуу тендерийн хүлээн авах хугацааг сунгасан эсэх:	Үгүй	

МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ ТӨҮГ-аас зарласан МРЦМ/20240102001 “Усны шахуурга худалдан авах” тендерт MP Solutions XXX-ийн ирүүлсэн тодруулгын хариут дараахи байдлаар хүргүүлж байна.

1. Tsurumi LH637 насосны асаах горимыг үйлдвэрлэгчийн танилцуулгад тусгасан Delta Start горимоор хүлээн авах боломжтой ба бидэнд аль ч төрлийн асаалтаар нийлүүлсэн ялгаагүй болно.
2. Ус шүүрүүлэх QJ250 насосны иж бүрдэлд багтаж давтамж хувиргуурын төрлийг EN500-4T075G/900P гэж жишээ болгож оруулсан ба бид өнөөгийн байдлаар БНХАУ-ын ZONCN үйлдвэрийн давтамж хувиргуурын иж бүрдэл хайрцгийн зургийг үзүүллээ.



3. ЭЦВ-12 (160-100) насосны 63 кВт цахилгаан хөдөлгүүрийн асаалт болон хэвийн ажиллах горимыг бүрэн хангах давтамж хувиргуур байна. Манай тохиолдолд ЭЦВ-12 (160-100) дүйцэхүйц гэж тодотгосон ба ЭЦВ-12 (160-100) насос нь 250QJ170-80 насостой техникийн үзүүлэлтээр адил тул дүйцүүлэн нийлүүлж болох тухай “Нэмэлт тайлбар” хэсэгт тодотгосон ба 2-р хэсэгт үзүүлснээр БНХАУ-ын ZONCN үйлдвэрийн давтамж хувиргуурын иж бүрдэл хайрцгийн нийлүүлэхийг зөвшөөрч болно.
4. Grundfos NK100-315/322 усны шахуургын ажиллах дулааны цехийн тасалгааны хэмийг 0+40°C гэж ойлгож болно.
5. Grundfos NK100-315/322 усны шахуургын ажлын усны хэм нь өвлийн улиралд гадна орчны хэмээс шалтгаалан харилцан адилгүй хэмийн график мөрдөж ажилладаг тул уурын зууханд бэлтгэгддэг усны хэмийг +80°C+120°C гэж ойлгож болно. Таны үзүүлсэн +90°C хэмийн үзүүлэлт нь дундаж үзүүлэлтийг хангаж байна.
6. Grundfos NK100-315/322 усны шахуургын цахилгаан хөдөлгүүрийг IE5 стандарт хангасан 200кВт байхаар сонгох ба бидэнд тус шахуургыг асаах дамвамж хувиргуур иж бишрдлээр нөөцөнд байна.
7. Grundfos NK100-315/322 усны шахуургын ажлын дээд даралт нь үйлдвэрийн үзүүлэлтээр PN16 буюу 16 бар (1,6МПа) байна.

МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР

22 дугаар хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 98.
Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, 13341
Утас: 45 80 72. Факс: (976-11) 45 83 80, 45 84 30.
И-мэйл: mailbox@monros.mn, Вэбсайт: www.mongolros.mn

**Захиалагчаас Тендерийн баримт бичигтэй холбоотой
өгөх тодруулга, нэмэлт мэдээлэл**

8. Grundfos NK100-315/322 усны шахуургын оролт гаралтын хоолойн тойргийн хэмжээг зурагт тодорхой үзүүлсэн ба тоон үзүүлэлтээр Өоролт-125мм, Өгаралт-100мм байна.

Захиалагчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд: ЗАХИРАЛ Б.МӨНХБАТ

