

Б А Т Л А В
ЗАСАГ ДАРГА С.АМГАЛАН
2024 оны 12 сарын 03-ны өдөр

**ЗӨРҮҮЛЭГ БАГИЙН ГАЛТ, ГУЯЫН НУРУУНД, БҮРЭГТИЙ БАГИЙН БИЛҮҮГИЙН
ХӨНДЛӨН ЦОНОГ ГАРГАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024.06.03

Бат-Өлзий сум

Техникийн тодорхойлолт	Тайлбар
Захиалагч байгууллага	Бат-Өлзий сумын Засаг даргын Тамгын газар
Ажлын нэр төрөл	Зөрүүлэг багийн Галт, Гуяын нуруунд, Бүрэгтий багийн Билүүтийн хөндлөн цоног гаргах ажил
Худгийн зориулалт	Ундны болон мал услах усны зориулалтаар хэрэглэнэ
Худаг гаргах байршил	Зөрүүлэг багийн Галт, Гуяын нуруунд, Бүрэгтий багийн Билүүтийн хөндлөн цооног гаргах
Батлагдсан төсөвт өртөг:	45,000,000 төгрөг
Ажлын төсөвт зураг төслийн үнэ тусгах эсэх	Үгүй
Ажлын төсөвт тоног төхөөрөмжийн зардлыг тооцох эсэх	Тийм
Тоо хэмжээ	-
Хүчин чадал:	-
Тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none">- Геофизикийн судалгаа хийж, худгийн байршлыг эцэслэн тогтоох- Ус ашиглалт цооногийн зохиомж нь MNS608852010 стандартад бүрэн нийцсэн ашиглалтын үеийн ундрага нь 0.6л/сек-ээс дээш, 1цагт 2м.куб-6м.куб ус өргөх хүчин чадалтай байх.- Худагийн гүн 50м дээш байх- Суултын яндангийн материал нь ган, ундны усан хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолой байх.- Шүүрийн яндангийн яндангийн материал нь ган, ундны усан хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолой байх. /Хүйтний улиралд тэсвэртэй байх /- Ус өргөх яндангийн диаметр 32мм-ээс багагүй төмөр болон ундны усан хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолой байх- Хяналтын цооногийг өрөмдөж, ундаргыг тодорхойлох, усны шинэжилгээнд хамруулах.- Усны чанарын сорилт авах, шинэжилгээ хийлгэх- Ус өргөх яндан болон холбогч хэрэгсэл /муфт, угольник, тройник, вентиль/ нь зэвэрдэггүй металаар хийгдсэн байна.

	<ul style="list-style-type: none">- Гүний насос:ISO9001 стандартын шаардлага хангасан, 2.2кв-аас багагүй байх, Монгол орны уур амьсгалын нөхцөлд ашиглах боломжтой байхМотор- 3 ширхэг /хүчин чадал- 5квт-аас багагүй байх/- Цооногийн усны шахуурга, цахилгааны утас, хянах самбартай байх.- Цооногийн шавхалт хийж, цэвэрлэх хугацаа 24 цагаас багагүй байх- Худгийн цооногийг тур хугацааны тагаар тоноглохМал услах онгоц 10 метрээс багагүй байх
--	--

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА:

Н.БАТ-ЭРДЭНЭ

БОЛОВСРУУЛСАН:

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Б.ПҮРЭВСҮРЭН

БАТЛАВ
ЗАСАГ ДАРГАХ СЭМГЭЛЭН
2024 оны 06 сарын 03-ны өдөр

УЛИАСТАЙ БАГИЙН УЛИАСТАЙН ДЭНЖИД ХУДАГ
ГАРГАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024.06.03

Бат-Өлзий сум

Техникийн тодорхойлолт	Тайлбар
Захиалагч байгууллага	Бат-Өлзий сумын Засаг даргын Тамгын газар
Ажлын нэр төрөл	Улиастай багийн Улиастайн дэнжид худаг гаргах ажил
Худгийн зориулалт	Ундны болон мал услах усны зориулалтаар хэрэглэнэ
Худаг гаргах байршил	Улиастай багийн Улиастайн дэнжид
Батлагдсан төсөвт өртөг:	26,500,000 төгрөг
Ажлын төсөвт зураг төслийн үнэ тусгах эсэх	Үгүй
Ажлын төсөвт тоног төхөөрөмжийн зардлыг тооцох эсэх	Тийм
Тоо хэмжээ	-
Хүчин чадал:	-
Тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none">- Геофизикийн судалгаа хийж, худгийн байршлыг эцэслэн тогтоох- Ус ашиглалт цооногийн зохиомж нь MNS608852010 стандартад бүрэн нийцсэн ашиглалтын үеийн ундрага нь 0.6л/сек-ээс дээш, 1цагт 2м.куб-6м.куб ус өргөх хүчин чадалтай байх.- Худагийн гүн 50м дээш байх- Суултын яндангийн материал нь ган, ундны усан хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолой байх.- Шүүрийн яндангийн яндангийн материал нь ган, ундны усан хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолой байх. /Хүйтний улиралд тэсвэртэй байх/- Ус өргөх яндангийн диаметр 32мм-ээс багагүй төмөр болон ундны усан хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолой байх- Хяналтын цооногийг өрөмдөж, ундаргыг тодорхойлох, усны шинэжилгээнд хамруулах.- Усны чанарын сорилт авах, шинэжилгээ хийлгэх- Ус өргөх яндан болон холбогч хэрэгсэл /муфт, угольник, тройник, вентиль/ нь зэвэрдэггүй металлаар хийгдсэн байна.- Гүний насос:ISO9001 стандартын шаардлага хангасан, 2.2кв-аас багагүй байх, Монгол орны үүр амьсгалын нөхцөлд ашиглах боломжтой байхМотор- 2 ширхэг /хүчин чадал- 5квт-аас багагүй байх/

	<ul style="list-style-type: none">- Цооногийн усны шахуурга, цахилгааны утас, хянах самбартай байх.- Цооногийн шавхалт хийж, цэвэрлэх хугацаа 24 цагаас багагүй байх- Худгийн цооногийг түр хугацааны тагаар тоноглох Мал услах онгоц 10 метрээс багагүй байх- 2x2 квадрат байшинтай байх
--	--

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА:

Н.БАТ-ЭРДЭНЭ

БОЛОВСРУУЛСАН:

НЯГТЛАН БОДОГЧ:

Б.ПҮРЭВСҮРЭН

