

БАТЛАВ
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ОРЛОГЧ *[Signature]* М.ХУЯГБААТАР
2024 оны 05 сарын 02 өдөр

2024 ОНД "ХӨВСГӨЛ УС СУВАГ" ХХК-Д ШААРДЛАГАТАЙ
СМАРТ ТООЛУУРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024.05.02

Мөрөн

№	Багаж хэрэгсэл	Техникийн үзүүлэлт	Нийлүүлэлт
1	Смарт тоолуур	<p>Техникийн ерөнхий шаардлага хангасан байх MNS 6358:2023</p> <p>Гадаад улсын программ хангамжаас хамааралгүйгээр монгол программтай нийцэн ажиллах боломжтой байх</p> <p>Тоолуурын бүтэц их бие гуулин материалтай, тоолох механизм өндөр нарийвчлалтай</p> <p>Харилцаа холбооны үүрэн модемоор дамжин компанийн борлуулалтын үйл ажиллагаанд ашиглах боломжтой байх</p> <p>Концентратор тоолууртай холбогдох холбооны төрөл Ioga хүчдэл 220В Ажиллах давтамж 50Гц±5% Ажиллах чийгшил 10% - 90% (Харьцангуй) Ажиллах температур: -40°C ~ +80°C</p> <p>Үндсэн тэжээл: Баттери (хамгийн багадаа 6 жилийн баталгаат хугацаатай) батареийг солиход хялбар байх</p> <p>Хаалт: Төв диспетчерээс программ хангамжаар дамжуулж автоматаар хаалтыг нээж, хаах боломжтой</p> <p>Усны эзэлхүүнийг хэмжих хамгийн бага хуваарийн хуваагдал нь 50 мл ажлын хамгийн их даралт нь 10 бар.</p> <p>Программ хангамж нь усны хэрэглээ болон зарцуулалт цэнэглэлийн мэдээллийн санг үүсгэж төв серверт мэдээлэл боловсруулах анализ хийх график болон бусад тайлан гаргах боломжийг олгосон байх ба мэдээллийн системийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан</p> <p>Антенн 2-5 км радиуст мэдээлэл цуглуулахад саадгүй ажиллах</p> <p>Дэлгэц: 9 оронтой LCD дэлгэцийн хэмжээ, урсгалын хурд, цахилгаан дохиолол, урсгалын чиглэл, гаралт гэх мэт.</p> <p>Холбогдох тоолуурын тоо : PLS хязгааралт байхгүй</p> <p>Ашиглалтын зардал: Ашиглалтын явцад зардал гарахгүй</p> <p>Баталгаат хугацаа 2-6 жил</p>	2024 он

ТАНИЛЦСАН:
АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА *[Signature]* Б.ОЮУНТУЯА

ХЯНАСАН:
"ХӨВСГӨЛ УС СУВАГ" ХХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР: *[Signature]* Д.СҮХЭЭ
БОЛОВСРУУЛСАН:

"ХӨВСГӨЛ УС СУВАГ" ХХК-ИЙН ЦЭВЭР УСНЫ ТООЛУУРЫН ЛАБОРАТОРИЙН
ХЭМЖИХ ХЯНАХ ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТ