


Хөвсгөл аймгийн цагдаагийн газрын
даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2024 оны
06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 50/1-3238
дугаартай албан бичгийн хавсралт

**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАРТ ШААРДЛАГАТАЙ СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ
НӨӨЦӨД ХОЛБОХ ГЕНЕРАТОРЫГ СУУРИЛУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Төхөөрөмжийн нэр	Загвар үзүүлэлт	Тоо	Нэгж үнэ	Нийт үнэ	Зураг
1	ГЕНЕРАТОР	<p>МОДЕЛЬ- JWC48GF Ерөнхий үзүүлэлт: - Генераторын чадал : 60KVA - Хөдөлгүүр (DCEC Cummins 4BTA3.9-G2) - Радиатор 50°С макс, ременэн дамжлагатай хамгаалалттай сэнс - 24V цэнэглэгч - Генератор: нэг холхивчтой IP23, тусгааралтын зэрэг H/H</p> <p>- Үйлдвэрлэгч : WEIFANG JUNWEI MACHINERY CO., LTD. - Фазын тоо : 3 - Холболтын төрөл : 3 phase and 4 wires, "Y" type connecting Холхивч: 1 - Чадлын коэффициент: 0.8 - Хамгаалалтын зэрэг: IP23 option, upon request - Өндөржилт :≤1000m</p>	1	50.000.000	50.000.000	

		<ul style="list-style-type: none"> - Өдөөлтийн төрөл: Brushless, self-exciting - Тусгаарлалтын ангилал: H - Долгионы нөлөө(TIF): ≤50 - THF: ≤2% - Генераторын чадал : 60KVA - АУК: 85% - Хөргөх агаарын урсгал : 0.09m3/s 			
2	Генераторын угсралт, суурилуулалтыг тендэрт шалгарсан компани бүрэн хариуцна.				
нийт 50.000.000 төгрөг					

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР