

ТОДРУУЛГА

2024.09.06

МФ-85 Утасны зөвшөөрөгдөх халалтын температур нь бидний ашигладаг ном дээр 95 °C гэж байгаа ба 2013 оны ГОСТ Р 55647-2013 стандартаар өөрчлөгдсөн байна.

Иймд 2013 оны ГОСТ Р 55647-2013 стандартад заасны дагуу МФ-85 зэс Утасны зөвшөөрөгдөх халалтын температурыг тооцон саналаа ирүүлнэ үү.

ТОДРУУЛГА ГАРГАСАН:

ЦХА-НЫ АХЛАХ ИНЖЕНЕР



О.САНЖААСҮРЭН