



**“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР”**

**ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР**

Найрамдал талбай, Баян-Өндөр сум, Орхон аймаг, 61027

Утас: 976 (757) 7 35 01, Факс: (976) 7035 3002,

Цахим шуудан: info@erdenetmc.mn,

Цахим хаяг: www.erdenetmc.mn

2024.12.11 № СГ.112-12/7864

танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

Тендерийн тодруулгад хариу хүргүүлэх  
тухай

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас зарласан “Цахилгааны хөдөлгүүр” нийлүүлэгчийг шалгаруулах ЭҮТӨҮГ/20240102693 дугаар нээлттэй тендерт оролцохыг сонирхогчдоос Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим (tender.gov.mn) системээр дамжуулан ирүүлсэн тодруулгын хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт ... хуудастай.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХУДАЛДАН  
АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛДОГЫН  
ГАЗРЫН ДАРГА



С.ЭНХМАНДАХ

ЭРДЭНЭС МОНГОЛ НЭГДЛИЙН ГИШҮҮН

e-doc/89504/2024/12

612407033889

2024 оны 12 сарын 11-ны  
өдрийн 12.11.2024 дугаар  
албан бичгийн хавсралт



ЭҮТӨҮГ/20240102693 дугаартай “Цахилгааны хөдөлгүүр”

## НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕР

Тодруулга 1: Техникийн тодорхойлолтын 1. Төрөл /Марк/ МЗJP 355SMC загварын хөдөлгүүр нь АТЕХ загвар бөгөөд IP68-аас дээш байдаг. Харин 3. Техникийн үзүүлэлт хэсэгт хамгаалалтын зэргийг IP55 байхаар шаардсан байна. Иймээс АТЕХ /IP68/ хөдөлгүүр эсвэл IP55 шаардлага хангасан бусад төрлийн хөдөлгүүр санал болгох эсэх талаар тодруулга ирүүлнэ үү.

Хариулт: Техникийн тодорхойлолтын МЗJP 355SMC загварын цахилгаан хөдөлгүүрийн хамгаалалтын зэрэг IP55 -аас багагүй байна. Түүнээс дээш бол бүр сайн.

Тодруулга 2 : Тусгай шаардлагын 4. Ажиллах өндөрлөг хэсэгт Д.Т.Д 4000 м гэж заажээ. Энэ заалт нь үнэн зөв эсэх талаар тодруулга ирүүлнэ үү.

Хариулт: Техникийн тодорхойлолтын МЗJP 355SMC загварын хөдөлгүүрийн тусгай шаардлагын 4. Ажиллах өндөрлөг хэсэгт Д.Т.Д 4000м гэж заасан нь алдаа гарсан байна. Д.Т.Д 1200...1300 метр байна.

БОЛОВСРУУЛСАН:  
ТЭРГҮҮЛЭХ ЭРЧИМ ЗҮЙЧ ИНЖЕНЕР

 Д.ОРГИЛСАЙХАН

2024 оны.....сарын.....ны  
өдрийн.....дугаар  
албан бичгийн хавсралт



ЭҮТӨҮГ/20240102693 дугаартай “Цахилгааны хөдөлгүүр”

## НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕР

Тодруулга 1: WEG маркын W60-500 загварын цахилгаан хөдөлгүүр нь цахилгаан үүсгүүр үү эсвэл цахилгаанаас хөдөлгөөн үүсгэх зориулалттай хөдөлгүүр үү.

Хариулт 1: 1400кВт чадалтай цахилгаан хөдөлгүүр.

Тодруулга 2: WEG W60-500 загварын хөдөлгүүртэй дүйцэхүйц ижил төстэй өөр загварын хөдөлгүүр санал болгож болох уу.

Хариулт 2 : боломжтой.

Тодруулга 3: Тус цахилгаан хөдөлгүүр нь иж бүрдэл төхөөрөмж байх уу зөвхөн мотор нь уу.

Хариулт 3: Албадмал хөргөлттэй цахилгаан хөдөлгүүр.

Тодруулга 4: WEG маркын W60-500 загварын дагуу цахилгаан хөдөлгүүр санал болгохоор дан мотор байгаа бөгөөд техникийн үзүүлэлтүүдийг харахаар иж бүрдэл төхөөрөмж байхаар харагдаж байна.

Хариулт 4: Албадмал хөргөлттэй цахилгаан хөдөлгүүр.

Тодруулга 5: МЗJP 355SMC 6 болон WEG W60-500 цахилгаан хөдөлгүүрүүдийн зургийг оруулж өгвөл харьцуулан харах хүсэлтэй байна.

Хариулт 5: Эдгээр хөдөлгүүрүүдийг шинээр худалдан авах гэж байгаа тул бодит зураг байхгүй.

БОЛОВСРУУЛСАН:  
ТЭРГҮҮЛЭХ ЭРЧИМ ЗҮЙЧ ИНЖЕНЕР

 Л.ОРГИЛСАЙХАН