


Гэрэлтүүлгийн материалын техникийн тодорхойлолт

Гэрэлтүүлгийн толгой	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Гэрлийн чадал -80Вт ➤ Гэрлийн технологи-LED ➤ Ажиллах температур –С40⁰ ➤ Ажиллах цаг-30000 цаг ➤ IP rating – IP65 	Ширхэг	140
Гэрэлтүүлгийн утас	<ul style="list-style-type: none"> ➤ СИП 3x16+1x25 диаметр 	Метр	9000
Холболтын кабель	2x2,5мм зэс голтой	Метр	4500
Буултын кабель	АВВГ3*25+1*16	Метр	1000
Гэрэлтүүлгийн шон	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Шонгийн дээд диаметр 50мм ➤ Шонгийн доод диаметр 150мм ➤ Шонгийн өндөр 7м ➤ Шонгийн толгой 1 ➤ Шонгийн толгойн хүндийн жин-6.5-7.5kg ➤ Шонгийн хэлбэр бөөрөнхий 150мм-н диаметртэй 2 метр труба, 80мм-н диаметртэй 4 метр, 50мм диаметртэй 2 метр трубаг нүхтэй пиланзаар холбон хүчитгэн гагнасан байх. ➤ Шонгийн өнгө мөнгөлөг саарал ➤ Их биений –материал 4 мм зузаантай төмөр шон 	Ширхэг	140
Гэрэлтүүлгийн суурь	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Шонгийн суурийн хэмжээ 40смx60см/h70 см ➤ Шонгийн суурийг БМ 100 маркын бетон цутгах ➤ 32 гайк таарах резба суулгаж анкерийг холбон гагнаж цутгах 	Ширхэг	140
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 32 диаметртэй /гайк/ 	Ширхэг	700
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 32 диаметртэй /шайб 	Ширхэг	700
Удирдлагын самбар 20	3-н пазын тоолуур DTS541 Баталгаа хийлгэсэн	Ширхэг	15

	220 тоолуур DTS22/ DTSF285 Баталгаа хийлгэсэн.	Ширхэг	20
	Автомат 100А/380В	Ширхэг	20
	Оруулгын автомат 220В /63А/	Ширхэг	20
	Соронзон пускатель 380В/60А/220В Катушктай	Ширхэг	20
	Гаргалгааны автомат 3-н Фазын 63А	Ширхэг	25
	Хугацааны релей	Ширхэг	25
	Автоматны зам	метр	25
	Удирдлагын самбарын хайрцаг 60смх60см	Ширхэг	15
Туузан гэрэл	1.0 метрийн урттай лед урсдаг гэрэл	Ширхэг	500
Цоож	Удирдлагын самбарын хайрцаг цоожлох	Ширхэг	20
Төгсгөвч	Диаметр /16/35	Ширхэг	520
Зажим	Диаметр/16	Ширхэг	250
Холболт	Автомат 10А	Ширхэг	250
Захын баригч /троосон хавчаар/	Диаметр 16-35	Ширхэг	120
Дундын баригч	Диаметр 16	Ширхэг	150
Цахилгааны лент	10х1	Боодол	70
Электрод	№2, №3	Боодол	20
Таслагчийн ир	10*1500	Ширхэг	50
Өрөмний хошуу	№13, №12	Ширхэг	40
Катенг утас	№10	Метр	70
Газардуулгын палсаа	№20	Метр	100
ОО-н клем		Ширхэг	30

Тодорхойлолт гаргасан:ХТҮА-ны Инженер

 С.Ганзүг