


Аварийн гэрэл, гарцын гэрэлд тавигдах техникийн шаардлага



Улаанбаатар хот

2019.04.04

д/д	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт /дүйцэхүйц/
1	Аварын гарцын чиглэлийн гэрэлтүүлэг	ш	297	Техникийн тодорхойлолт харах
2	Аварын гэрэл	ш	283	Техникийн тодорхойлолт харах
3	Духны гэрэл	ш	407	Хол, ойрын, дохионы гэрэлтэй, цахилгаанаар болон батарейгаар цэнэглэгддэг Захиалагч агуулахын үлдэгдэл, нөөцийг хасч гэрээ байгуулах үед тоо хэмжээг тодорхойлно
4	Дүүжин гэрэлтүүлэгч,	ш	8	НСП21-200-003-У3, 60Вт
5	Зөөврийн гар чийдэн	ш	199	Хол, ойрын, дохионы гэрэлтэй, цахилгаанаар болон батарейгаар цэнэглэгддэг
6	Зөөврийн гэрэл	ш	2	(NFC-140 маркийн 150Вт)
7	Зөөврийн гэрэл	ш	7	(Чадал: 55Вт, Үргэлжилсэн гэрэлтүүлгийн цаг: 10ц Гэрэл:55SMD led Бренд: Yogeltackle T55)
8	Зөөврийн гэрэлтүүлгийн чийдэн MO40-25	ш	1	
9	Таазнаас зүүх гэрэлтүүлэгч, 4А НСП21-100-001У3	ш	12	Лед гэрэл буюу цахилгаан эрчим хүчинд хэмнэлттэй насжилт удаан байх. Суурьтай байх
10	Түмбэ /цацруулагчтай, замын босоо тэмдэглэгээ хаалт/	ш	51	Стандарт
11	Хамгаалагдсан дүүжин гэрэлтүүлэгч, дотор	ш	4	НСП21-200-003-У3, 60Вт
12	Хамгаалагдсан ханын гэрэлтүүлэгч, дотор	ш	12	НБО-06Х100/р20-01У4, 60 Вт
13	Хананаас зүүх гэрэлтүүлэгч,	ш	8	Лед гэрэл буюу цахилгаан эрчим хүчинд хэмнэлттэй насжилт удаан байх. Суурьтай байх 4А НПБ

19.04.04

Д/Д	Материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Зориулалт	Тайлбар
1	<p data-bbox="207 674 409 737">Онцгой байдлын /аваарийн/ гэрэл</p> 	<p data-bbox="422 338 1042 695">1. ISO 30061: 2007 стандарт /онцгой байдлын гэрэлтүүлгийн шаардлага/-ыг хангасан, аюулгүй байдлын гэрэлтүүлгийн ангилалд хамаарагдана. Аваарийн гэрэл нь их бие, гэрэл гэсэн үндсэн хийцтэй. Хэвийн ажиллагааны үед цахилгаан хангамжаас батарейг цэнэглэх, аваарын /цахилгаан хангамж тасарсан/ үед батарейны тэжээлээс гэрлээ асаах гэсэн үйл ажиллагааны 2 горимтой /гар болон автомат удирдлагын тавилтай/, зөөврийн гэрэлтүүлгэнд ашиглах боломжтой .</p> <p data-bbox="422 705 1042 1094">2. Их бие нь батарейг агуулсан хайрцагтай, пластмасс материалтай, тавцанд тавих, хананд өлгөх, таазанд дүүжилж болох загвартай, цэнэглэгддэг батарейтай, батарейны багтаамж 1000MAH-аас дээш, Li-Ion төрлийн зайтай /гэрлийн лампны сонголтоос шалтгаалан бага тавил дээр 4 цагаас багагүй хугацаанд ажиллах нөөцтэй/, зайг хэт цэнэглэх буюу гүнзгийрүүлэхээс хамгаалах системтэй, батарей нь 10-аас дээш жил ажиллах чадамжтай. Их бие дээр техникийн өгөгдөл, загварын сериалын бичлэгтэй.</p> <p data-bbox="422 1104 1042 1220">3. Гэрэл нь лампыг хамгаалсан гэртэй, туузан буюу прожектор загварын гэрэлтэй, тод лед болон флюоресцент /30w-аас дээш/ ламптай байна.</p> <p data-bbox="422 1230 1042 1524">Туузан загвартай бол 1, прожектор загвартай бол 2-оос багагүй гэрэлтэй байна, гэрэл нь 60м2-аас багагүй талбайг гэрэлтүүлэх, гэрлийн тусгал 25м-ээс дотогш зайд сарнихгүй. Прожектор гэрэлтэй бол сууриараа бүтэн эргэх болон дээш доош өнцгийн тохируулга хийх боломжтой, туузан гэрэлтэй бол нүүрэн талын талбайд тусгалаас хамаарахгүйгээр гэрэлтүүлэх боломжтой загвартай.</p> <p data-bbox="422 1535 1042 1566">4. Температурын горим: -10°C-:+25°C.</p> <p data-bbox="422 1577 1042 1608">5. Жин 1.8 кг-аас ихгүй.</p>	<p data-bbox="1055 768 1234 978">Цахилгаан хангамж тасрахад ерөнхий гэрэлтүүлэг хийх зөөврийн гэрэл</p>	<p data-bbox="1247 621 1484 1220">Аваарийн гэрлийн техникийн өгөгдөл, их бие дээрх бичлэг бичилт, дагалдах бичиг баримт буюу техникийн паспорт нь хоорондоо тохирсон байна. Ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр дагалдуулж өгөх. /Хэвийн ажиллагааны баталгааны хугацаа 1 жилээс дээш/</p>

2	<p>Гарцын /аваарийн/ гэрэлтүүлэг</p>  	<p>1. ISO 30061: 2007 стандарт /онцгой байдлын гэрэлтүүлгийн шаардлага/-ыг хангасан, аюулгүй байдлын гэрэлтүүлгийн ангилалд хамаарагдана. Гарцын гэрэлтүүлэг нь их биен дотор байрласан гэрэлтэй, хавтгай жаазан загвартай, хана, таазанд бэхлэх зориулалттай. Хэвийн ажиллагааны үед цахилгаан хангамжтай зэрэгцээ ажиллан гэрлээ асаалттай байлган батарейг цэнэглэх, аваарын /цахилгаан хангамж тасарсан/ үед батарейны тэжээлээс гэрлээ асаах гэсэн үйл ажиллагааны 2 горимтой /автомат удирдлагатай/, суурин гэрэлтүүлэг. Их бие нь батарейг агуулсан, гэрэл нэвтрэх пластмасс хайрцагтай, бичиглэл болон зураг нь гэрэл нэвтрэх тунгалаг цоолбор маягийн загвартай, цоолборын гадна хүрээ нь ногоон өнгийн гэрэл ойлгогчтой тунгалаг материалтай байна. Цоолбор нь EXIT гэсэн бичлэг болон гарцын хаалганы зураг дангаар, хосолмол байж болно. Гарцын гэрэлтүүлэг нь цэнэглэгддэг батарейтай, батарейны багтаамж 200МАН-аас багагүй, Li-Ion төрлийн зайтай /бага чадлын 2-10кд/м² тусгалтай тод лед болон флюоресцент ламптай, 12 цагаас дээш хугацаанд ажиллах нөөцтэй/, зайг хэт цэнэглэх буюу гүнзгийрүүлэхээс хамгаалах системтэй, батарей нь 10-аас дээш жил ажиллах чадамжтай. Их бие дээр техникийн өгөгдөл, загварын сериалын бичлэгтэй. Их биений /жаазны/ хэмжээ 1x2 /өндөр, урт/ харьцаатай, загвараас шалтгаалан хэмжээсийн /тохиромжтой хэмжээ 150x300мм/ сонголтыг хийнэ.</p> <p>2. Температурын горим: -10°C-:+25°C.</p> <p>3. Жин 0.8 кг-аас ихгүй.</p>	<p>Онцгой байдлын гарцыг чиглүүлэгч</p>	<p>Гарцын гэрэлтүүлгийн техникийн өгөгдөл, их бие дээрх бичлэг бичилт, дагалдах бичиг баримт буюу техникийн паспорт нь хоорондоо тохирсон байна. Ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр дагалдуулж өгөх. /Хэвийн ажиллагааны баталгааны хугацаа 1 жилээс дээш/</p>
---	--	--	---	--

Ирүүлэх загвар болон нийлүүлэгдэх бараа материалд техникийн шаардлагын тодорхойлолтыг хангасныг нотлох үйлдвэрийн баримт /техникийн өгөгдөл буюу паспорт/, холбоо барих хаяг, майл хаяг хамт байна. Үйлдвэрийн туршилтын бичиг буюу сертификатыг хавсарган ирүүлнэ

Захиалагч талын тухайн бараа материал хариуцсан мэргэжилтэн, холбогдох хүмүүс нийлүүлэгдсэн бараа материалд үзлэг хийн хүлээж авахдаа баримт бичгийн бүрдэл, гэрчилгээ зэрэг холбогдох бичиг баримттай тулгаж шалгана. Үзлэгийн шаардлага хангахгүй бол /тендерт ирүүлсэн загвар, нийлүүлэгдсэн бараа материал зөрүүтэй байвал/ нийлүүлсэн бараа материалыг буцаах буюу шинжилгээнд хамруулж дүгнэлтийг үндэслэнэ.

Үзлэг, шалгалт, туршилтаар нийлүүлэгдсэн бараа материал нь техникийн тодорхойлолтыг хангаагүйгээс буцаах болон солиулахтай холбогдон гарах зардлыг захиалагч тал хариуцахгүй.

ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС