

БАТЛАВ. ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



О. ТӨМӨРХУЯГ

Ус хийгүйжүүлэх төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолт

№	Тодорхойлолт	Үзүүлэлт
1	Бүтээмж	20 тн/цаг
2	Гарах усны үзүүлэлт	CO <sub>2</sub> - 0 O <sub>2</sub> – 20 мкг/дм <sup>3</sup>
3	Орох усны даралт	0.2 – 0.5 МПа
4	Ажиллагааны горим	Автомат
5	Хийгүйжүүлэх материалын хэмжээ	1 тн
6	Орох усны температур	20-35°С
7	Хэмжээ	800*3200 мм
8	Өндөр	1200 мм
9	Жин	975 кг

Төхөөрөмж зэврэлтэнд тэсвэртэй, бат бөх техникийн үзүүлэлттэй нийцсэн, стандартын шаардлага хангасан төхөөрөмж байна.

Угсралт, суурилуулалт, тохируулгын ажил тендерийн үнэд багтсан.

Үйлдвэрлэгчийн паспорт, ашиглалтын заавар, гарал үүслийн гэрчилгээг нотлох баримт болгон хавсаргана.

Боловсруулсан :  
Химийн инженер



Ш. Гүмэнжаргал