

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН “АРВАЙ ПРОЕКТ” ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: 3Т32-755/16
ӨВ.Арвайхээр сум 5-р багс МАН-ын байр 204 тоот Утас: 99106647, 80110793

ЕГ Шуфр:

(Өвөрхангай аймаг, Бозд сум, 7-р багс)

УС, ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГА

(ажлын зураг)

ХҮҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ХЭСЭГ-ХТ, ДГ

Захирал /Э.Лхагвасүрэн/

Архитектор /Г.Мягмарцэрэн/

Өвөрхангай аймаг

2019 он

Тайлбар бүчиг

Зургийн бүрдэл

Д/а	Зургийн нэр	Хувдасны марк
1	Тайлбар бүчиг, зургийн жагсаалт	ХТ-1
2	Гэрэлтүүлгийн байгуулалт	ХТ-2
3	Хүчлэг төхөөрөмж байгуулалт	ХТ-3

Сумдын цаг уурын станцын барилгын цахилгааны хэсгийн ажлын зургийг барилга архитектурын байгуулалтыг үндэслэн орон сууц да олон нийтийн барилгын цахилгааны зураг төсөл зохиох ВСН-59-88 норм дүрмийн дагуу хийж гүйцэтгэв.

Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог ЕС-1 самбарт табигдах тоолуураар тооцно. ЕС-1 самбарын тэжээлийг газар дээр нь тохируулан гүйцэтгэнэ.

Гэрэлтүүлгийн сүлжээний хүчдэл 220/380В Гэрэлтүүлгийг ажлын зориулалтаар төлөвлөж улайсах болон люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгчийг өрөөний нөхцлөөс хамааруулан сонгож авлаа.

Ажлын байрны гэрэлтүүлэгт зориулалтын штенсель 220В тоноглоно.

Гэрэлтүүлгийн шугаманд ПВ маркын улсыг ханаар шабардлага дор далд, таазаар ластмассан хоолойд сүвлэн угсарна.

Гэрэлтүүлгийн самбарыг шалнаас дээш 1,5м унтраалгыг 1,6м штенсель залгуурыг 0,3-1м өндөрт тус тус угсарна. Гэрэлтүүлэг штенсель залгуурыг бие биеэ даасан бүлэглэлээс тэжээнэ.


Угсралтыг галын аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу гүйцэтгэвэл зохино
Угсралтыг галд тэсвэртэй материалаар гүйцэтгэх шаардлагатай.

Материалын шүүвэр

Д/а	Нэр үзүүлэлт	Маяг	Хэмжих нэгж	Тоо	Тайлбар
1	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар IP>30 360*450*160мм Шугаманд автомат ВА47-29 In-63A Ip-16A 4ш	Ел-меко	Ш	1	
2	Улайсах чийдэнтэй ердийн хана таазанд мавих гэрэлтүүлэгч	L1	Ш	2	
3	Улайсах чийдэнтэй ердийн таазанд мавих гэрэлтүүлэгч	L3	Ш	2	
4	Хананд далд мавих нэг туйлт унтраалаг	250В, 6.3А	Ш	6	
5	Хананд далд мавих нэг хоёрлосон унтраалаг	250В, 6.3А	Ш	2	
6	Газардүүлгын сэрээтэй хананд далд мавих розетка	250В, 10А	Ш	8	
7	60Вт чадалтай улайсах чийдэн	250В, 60Вт	Ш	4	
8	100Вт чадалтай улайсах чийдэн	250В, 60Вт	Ш	8	
9	Унтраалаг розетка далд мавих хайрцаг	КВУ-1м	Ш	16	
10	3х2.5мм 2 осллолтой зэс голтой полихлоронид /ПВХ/ тусгаарлагчтай кабель	ВВГ	М	18	
11	1х2.5мм 2 осллолтой мөн улас	ПВ-1	М	300	
12	1х4мм 2 осллолтой мөн улас	ПВ-1	М	10	
13	Нумгэн ханатай ган улас	Ф4.7	М	145	
14	Тузран ган	25х4мм	М	16	
15	Тузран ган	40х4мм	М	9	
16	Бугдан төмөр L=2.5м	40х40х4мм	М	3	
17	Полвинилхлорид цян хоолой Ф20		М	100	

ТАЙЛАР:

ЭЗЭВЭРЭГЛЭСЭН		Зөндөр өөрчлөлт	
Д/а	Огноо	Д/а	Огноо
ББ	Гарын үзэг	Нэр	
ХХС			
ЦБЗ			
ХТ ДГ			
ХД			
ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТ			
Төсөл зохиогч		Төсөл гүйцэтгэгч	
Архитектор		Г.Мянгорцэвэн	
Гүйцэтгэгч		М.Мөнхбаяр	
Шалдасан		Г.Мянгорцэвэн	
Борилгын зураг төслийн "АРВАЙ ПРОЕКТИ" ХХК			
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний оромооний барилга (Өвөрхангай аймгаас бусад сум 1-р багц)			
Тайлбар бүчиг, зургийн жагсаалт			
Кэсшилб	М1-100	Зургийн дугаар	ХТ-1
ЕГ Шифр	УР-14/18	ТГ Шифр	Огноо:
			Хувдас: 3



Өрөөний модорхойлолт

№	Өрөөний нэр	Нийт м ²	Шалны төрөл
1	Коридор	6.26	Хульдаас
2	Азгуулах	3.60	Хульдаас
3	Станцын баргын өрөө	19.21	Хульдаас
4	Техникчид	9.51	Хульдаас
5	Амралтын өрөө	9.33	Хульдаас
6	Коридор	2.02	Хульдаас
7	Уйрын зүүх	5.00	Бетон
	Нийт	54.88	

Борилгын зураг мөслийн
"АРВАЙ ПРОЕКТИ" ХХК

Ус, цаг уур орчны шинжилгээний
оромынчид барилга
(Өвөрхангай аймгаас бусад сун 1-р багц)


Гэрэлтүүлгийн байгуулалт

Масштаб: М1-100
Эргэлийн дүгээр: ХТ-2
Хуудас: 3
ЭГ Шифр: ТГ Шифр: Өгөөс:

УР-14/18

Хүчлм төхөөрөмж байгуулалт

М1:100



Өрөөний модорхойлолт

№	Өрөөний нэр	Нийт м ²	Шалны төрөл
1	Коридор	6.26	Хульдаас
2	Азгуулах	3.60	Хульдаас
3	Станцын даргын өрөө	19.21	Хульдаас
4	Техникчид	9.51	Хульдаас
5	Амралтын өрөө	9.33	Хульдаас
6	Коридор	2.02	Хульдаас
7	Уурын зулх	5.00	Бетон
	Нийт	54.88	

ТАЙБАР:

9

Борилгын зураг мөслийн
"АРВАЙ ПРОЕКТИ" ХХК

Ус, цаг уур орчны шинжилгээний
оромовчий байрлал

(Өвөрхангай аймгаас бусад сум 7-р багд)

Хүчлм төхөөрөмж байгуулалт

Масштаб	Зургийн дүгээр	Хувьдас
М1-100	ХТ-3	3
ЭГ шифр	ТГ шифр	Огноо
УР-14/18		