

БАТЛАВ  
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН  
ДАРГА / П.БЯМБАСҮРЭН


ХАЛААЛТЫН ТОГООГ ШИНЭЧЛЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2019.04.24


Д/д	Нэр	хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	
1	Халаалтын тогоо	ширхэг	1	Хүчин чадал	360 кВт
				Сүлжээний усны даралт	0.6 МПа
				Сүлжээний усны температур	90/70°C
				Сүлжээний усны зарцуулалт	10 Тн/цаг
				Ашигт үйлийн коэффициент	>80%
				Баталгаат хугацаа	1.5 жил /Халаалтын тогоо нь Монгол улсад үйлдвэрлэсэн байна./
2	Парнет	кг	15	3мм зузаантай чанар сайтай	
3	Электрод	кг	20	3мм, J422 марктай	
4	Лент	ширхэг	10	Сантехникийн лент	
5	Олс	боодол	2	Леон олс чанартай	
6	Аваарын клапан	ширхэг	2	6 ата- 8ата	
7	Автомат хий авагч	ширхэг	2	Чанар сайтай	
8	Бөмбөлгөн Хаалт	ширхэг	3	Ф80 хаалт гагнадаг	
9	Монометр	ширхэг	4	Ф15мм, Чанар сайтай	
10	Термометр	ширхэг	4	Ф15мм, Чанар сайтай	
11	Цемент	тн	0.5	Чанар сайтай	
12	Винтель	ширхэг	10	Ф15мм чанар сайтай	
13	Ган Холбох хэрэгсэл	ширхэг	20	Ф15 мм холбох хэрэгсэл ком /Изгон, Контор, муфьт/	
14	Винтель	ширхэг	4	Ф20мм	
15	Ган хоолой	метр	24	Ф80мм, /3-4/мм ханатай	
16	Ган гагнадаг булан	ширхэг	8	Ф80мм	
17	Ган шилжүүлэг	ширхэг	8	Ф/100-80/	

Жич: Халаалтын тогоо түүний дагалдах хэрэгслүүдийг Завхан аймгийн Доной нисэх буудалд хүргэх тээврийн зардлыг нийлүүлэгч тал хариуцна.

Хянасан:

Нисэх буудлуудын удирдах газрын дарга  Д.Эрдэнэбаатар

Боловсруулсан:

“Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын  
Дулаан сантехникийн албаны ахлах инженер  Ш.Бямбажав

Үнэлгээний хорооны дарга:  
Нисэх буудлуудын үйлдвэрлэл үйлчилгээний  
хэлтсийн дарга

Б.Ганхуяг

Үнэлгээний хорооны нарийн  
Бичгийн дарга:

Г.Хишигдэлгэр

Үнэлгээний хорооны гишүүд:

Ж.Ганбаатар

Н.Жавхлан

С.Чинзориг