

“Хөвсгөл Дулааны станц” ТӨХК
БАТЛАВ: ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Ч.ЦОГОО

Техникийн үзүүлэлт

1	Сүлжээний усны насос	1ш
2	Чадал	200квт, 380В
3	Эргэлт	2980эр/мин
4	Напор	97.5м
5	Зарцуулалт	370м3/ц
6	Сорох ба шахах хоолойн диаметр	150x100мм
7	Ажлын дээд даралт /ата/	12,8

Боловсруулсан: Ашиглалтын инженер

/Л.Ням-Эрдэнэ/