

БАТЛАВ:

“ХӨВСГӨЛ ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ч.ЦОГОО



Техникийн тодорхойлолт

Хөвсгөл аймгийн “Хөвсгөл Дулааны Станц” ТӨХК-д Дулаан дамжуулах төв-4-ийн гадна цахилгаан, 6/30 кВ-ын 160 кВА КТПН 1 иж бүрэн, электрон тоолуур гүйдлийн трансформатор, 6кВ-ын ААБЛУ-3х95 кабель 250м нийлүүлэх техникийн тодорхойлолтын хураангуй.

Нийлүүлэгдэх тоноглол нь дараах техникийн тодорхойлолт, стандартад дүйцэхүйц байна.

№	Нэр	Марк	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Тайлбар
1	6/0,4 кВ-ын 160 кВА КТПН	S-11 6/250	ком	1	шинэ
2	3 тарифт тоолуур	DTSDF150	ш	1	шинэ
3	Гүйдлийн тр	ТТИ-30	ш	3	шинэ
4	6 кВ хүчний кабель	ААБЛУ-3х95	м	250	шинэ
5	6 кВ-ын үзүүрийн муфть	ОХУ-д үйлдвэрлэсэн СТП, КнТП	ш	2	шинэ

Жич. Гэрээ хийснээс хойш 30 хоногийн дотор нийлүүлэх

Тодорхойлолт бичсэн: ЦШСДС-ын инженер

/Б.Мөнхбаатар/