Материалын түүвэр

Д/Д	Тэмдэглэгээ	Нэр	Тоо	Нэгж жин. кг	Тайлбар
		Сүлжээний ус 65 - 45 °С.			
1	BROEN BALLOMAX КШТ 60.102.050	Гагнагдах төсгөлтэй ган бөмбөлгөн хаалт, Ру 2,5 МПа, Тмах 200 °С, Dy50 мм шир.	1.0		
2	BROEN BALLOMAX КШТ 60.102.020	Гагнагдах төсгөлтэй ган бөмбөлгөн хаалт, Ру 2,5 МПа, Тмах 200 °С, Dy50 мм шир.	1.0		
3	ГОСТ 10704-91	Цахилгаан гагнааст шулуун задааст ган хоолой. Dн57х3.0 у.м	180	3.33	
4	СЕРИЯ В.493-1	Хоолойн гулсах тулгуур ГТ17.10-108 Dy50-н хоолойд шир.	56	1.10	
5	СЕРИЯ Г-991-1	Гулсах тулгуурын дэр ОП-1 шир.	56		
6	ТД СЕРИЯ 4903-10	Хоолойн үл хөдлөх тулгуур Т4.02 Dy50-н хоолойд шир.	6	11.6	
7	СЕРИЯ Г-991-1	Суваг дахь үл хөдлөх тулгуур ⊏12, L=1300х2 ком.	3	28.3	
8	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90° 57х3.0 шир.	14	0.6	
9	СЕРИЯ Г-991-1	Худгийн проем ялуу П-3 шир.	1		
10	СЕРИЯ Г-991-1	Цутгамал бетонон суваг 1000х385(h) Тип 2м у.м.	74		хучилтын хамт
11	СЕРИЯ Г-991-1	Цутгамал бетонон сувгийн эргэлт 1800х1800х385(h) Уп 2 ком.	2		хучилтын хамт
12	ТУ 5768-001-55565545-2004	Хоолойн пенополиуретан дулаалга. Dy50-н хоолойд δ=40 мм у.м.	180		

Материалын түүвэр/Цэвэр ус/

1	BROEN BALLOMAX КШТ 60.102.050	Гагнагдах төсгөлтэй ган бөмбөлгөн хаалт, Ру 2,5 МПа, Тмах 200 °С, Dy50 мм шир.	1.0		
2	BROEN BALLOMAX КШТ 60.102.020	Гагнагдах төсгөлтэй ган бөмбөлгөн хаалт, Ру 2,5 МПа, Тмах 200 °С, Dy20 мм шир.	1.0		
3	ГОСТ 3262-75	Цайрдсан ган хоолой. Dн57х3.5 у.м	90		
4	ГОСТ 3262-75	Хэвэлмэл отвод 90° 89х3.5 шир.	7	0.6	
6		Пенополиуретан дулаалга Dy50. Тмах150°С, ρ=80кг/м3, λ=0.03 вт/м*с, δ = 50 мм у.м.	90		ороох шилэн таарын хамт