

БАТЛАВ. ХЭРЛЭН СҮМЫН ЗАСГ ДАРРА БӨГӨӨД  
ЧИНГИС ХОТЫН ЗАХИРГЧ ЦЭДЭРБАТ

**Номгон багт баригдах цэвэ  
усны гүний худгийн техникийн тодорхойлолт**



2019 оны 05 сарын ны өдөр 26

Чингис хот

**Техникийн үзүүлэлт:**

№	Бараа материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Худгийн цооног өрөмдөх, тоног техөөрөмж суурилуулах	Ком	2	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажилд тавигдах техникийн шаардлага /MNS 6088:2010/ стандартын дагуу байна.</li><li>✓ Худгийн гүн нь 60 метрээс дээш байх</li><li>✓ Суултын яндан нь 150-аас багагүй байна.</li><li>✓ Үндарга 1л секундээс багагүй байх.</li><li>✓ 220в-д саадгүй ажиллагаатай байх.</li><li>✓ Үндны усны дээжийг мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар шинжилгээнд хамруулсан байх</li><li>✓ Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдүүлж ажиллах</li></ul>

Боловсруулсан:

Г.Мөнжаргал

БАТЛАВ. ХЭРЛЭН СҮМЫН ЗАСГИЙН ДАРГА ВӨГӨӨД  
ЧИНГИС ХОТЫН ЗАХИРАН ЧИЛДЭРБАТ



**7-Р БАГИЙН ЦАГААН ХӨТӨЛИЙН ӨВРИЙН УНДНЫ  
ГҮНИЙ ХУДГИЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

2019 оны 06 сарын 25-ны өдөр

Чингис хот

ГҮНИЙ ХУДГИЙН АЖИЛ			
д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 зэргийн хатуулагтай цулуулагт цооног өрөмдөх /кооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 350мм	100м	0.5
2	3 зэргийн хатуулагтай цулуулагт цооног өрөмдөх /кооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 350мм	100м	0.08
3	Эргэлтийн өрөмдлөгийн талбай дээр 219мм хүртэл голчтой шүүрийг ороолт хийж бэлтгэх суулгах	10м	5
4	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг 2-р зэргийн тогтвортой чулуулагт муфтээр холбож суулгах	10м	5
5	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт 219 мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах /уст үеийн оршмх гүн 100м хүртэл/	10м	5
6	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	1 иж бурдэл	1
7	Желонкоор угаах	1пм	50
8	Цооногт эрлифээр шавхалт хийх	м	50
9	Цооногт ус өргөх D=50мм голчтой ган янданг угсрах	Ш	1
10	D-70мм голчтой гүний усны насос суурилуулах		

БАТЛАВ. ХЭРЛЭН СҮМЫН ЗАСГИЙН ДАРГА ВӨГӨӨД  
ЧИНГИС ХОТЫН ЗАХИРАН ЧИЛДЭРБАТ



**7-Р БАГИЙН ХОЙД ЗОТЛОГИЙН УРД ХӨНДИЙД БАРИГДАХ  
ГҮНИЙ ХУДГИЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

2019 оны 06 сарын 25-ны өдөр

Чингис хот

ГҮНИЙ ХУДГИЙН АЖИЛ			
д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 зэргийн хатуулагтай цулуулагт цооног өрөмдөх /кооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 350мм	100м	0.5
2	3 зэргийн хатуулагтай цулуулагт цооног өрөмдөх /кооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 350мм	100м	0.08
3	Эргэлтийн өрөмдлөгийн талбай дээр 219мм хүртэл голчтой шүүрийг ороолт хийж бэлтгэх суулгах	10м	5
4	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг 2-р зэргийн тогтвортой чулуулагт муфтээр холбож суулгах	10м	5
5	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт 219 мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах /уст үеийн оршмх гүн 100м хүртэл/	10м	5
6	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	1 иж бурдэл	1
7	Желонкоор угаах	1пм	50
8	Цооногт эрлифээр шавхалт хийх	м	50
9	Цооногт ус өргөх D=50мм голчтой ган янданг угсрах	Ш	1
10	D-70мм голчтой гүний усны насос суурилуулах		

Боловсруулсан: Хотын архитектор, дэд бүтэц  
Хариуцсан мэргэжилтэн: Г. Мөнхжаргал

Боловсруулсан: Хотын архитектор, дэд бүтэц  
Хариуцсан мэргэжилтэн: Г. Мөнхжаргал

БАТЛАВ. ХЭРЛЭН СҮМҮН ЗАСГИЙН ДАВААНЫ ЗҮҮН ҮРД БАРИГДАХ  
ЧИНГИС ХОТЫН ЗАХИРАЧ ЦИДЭРБАТ

**8-Р БАГИЙН ХҮНХЭЛДЭЙН ДАВААНЫ ЗҮҮН ҮРД БАРИГДАХ  
ГҮНИЙ ХУДГИЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

2019 оны 06 сарын 25-ны өдөр

Чингис хот



БАТЛАВ. ХЭРЛЭН СҮМҮН ЗАСГИЙН ДАВААНЫ ЗҮҮН ҮРД БАРИГДАХ  
ЧИНГИС ХОТЫН ЗАХИРАЧ ЦИДЭРБАТ

**Ишгэн толгой багт баригдах цэвэр  
усны гүний худгийн техникийн тодорхойлолт**



2019 оны 05 сарын ны өдөр 26

Чингис хот

**Техникийн үзүүлэлт:**

ГҮНИЙ ХУДГИЙН АЖИЛ			
д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 зэргийн хатуулагтай цулуулагт цооног өрөмдөх /кононогийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 350мм	100м	0.5
2	3 зэргийн хатуулагтай цулуулагт цооног өрөмдөх /кононогийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 350мм	100м	0.08
3	Эргэлтийн өрөмдлөгийн талбай дээр 219мм хүртэл голчтой шүүрийг ороолт хийж бэлтгэх суулгах	10м	5
4	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг 2-р зэргийн тогтвортолтой цулуулагт муфтээр холбож суулгах	10м	5
5	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах /уст үеийн оршмх гүн 100м хүртэл/	10м	5
6	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м	5
7	Желонкоор угаах	1 иж бүрдэл	1
8	Цооногт эрлифээр шавхалт хийх	1пм	50
9	Цооногт ус өргөх D=50мм голчтой ган янданг угсрах	м	50
10	D-70мм голчтой гүний усны насос сууринуулах	Ш	1

Боловсруулсан: Хотын архитектор, дэд бүтэц  
Хариуцсан мэргэжилтэн: Г. Мөнхжаргал

№	Бараа материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмж сууринуулах	Ком	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмж сууринуулах ажилд тавигдах техникийн шаардлага /MNS 6088:2010/ стандартын дагуу байна.</li> <li>✓ Худгийн гүн нь 60 метрээс дээш байх</li> <li>✓ Суултын яндан нь 150-аас багагүй байна.</li> <li>✓ Ундарга 1л секундээс багагүй байх.</li> <li>✓ 220в-д саадгүй ажиллагаатай байх.</li> <li>✓ Үндны усны дээжийг мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар шинжилгээнд хамруулсан байх</li> <li>✓ Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдүүлж ажиллах</li> </ul>

Боловсруулсан:

Г.Мөнхжаргал