



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2019 оны 06 сарын 14 өдөр

Улаангом сум

Д/д	Нэр төрөл, үзүүлэлт	Шаардлага
1	Байршил, хүчин чадал	Увс аймгийн Түргэн сумын төвийн 10/0.4кВ-ын АТП-68/3/ дэд өртөөнөөс Хамрын даваа чиглэлийн 10кВ-ын ЦДАШ
2	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	<ul style="list-style-type: none"> • Тулгуур: Төмөр бетон хөлтэй, модон тулгуур • Утас: АС-35/6 • Хүчдлийн ангилал: 10кВ • Шугамын урт: Нэг хэлхээтэй 5720 м буюу 74-р тулгуур хүртэл. • Түргэн АТП-68/3/ дэд өртөөнөөс хуурай салгуур суурилуулсан анкер тулгуураар дамжуулсан байх • Эхлэл болон төгсгөл, завсрлын тулгууруудад газардуулга, туршилт хийлгүүлсэн байх. • Ашиглалтын талаар МХГ-ын дүгнэлт гарсан байх • Монгол улсад мөрдэж буй хууль тогтоомж, БНБД, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэсэн байх. • Барилга угсралтын ажлын үеийн ил, далд ажлын акт бүрдүүлсэн байх.

Хянасан:

Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга



С.Бат-Ерөөлт

Боловсруулсан:

Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн



Б.Болор