

АЯНГА ЗАЙЛУУЛАГЧ СИСТЕМИЙН СЭЛБЭГИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэ техникийн тодорхойлолтод Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба болон орон нутгийн нисэх буудлуудад ашиглагдаж байгаа аянга зайлуулгач системийн сэлбэгийн техникийн үзүүлэлтийг тусгасан болно.

2. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

Нийлүүлэгч нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн сэлбэгүүдийг нийлүүлнэ.

- Системийн командын интерфейс нь англи хэл дээр байна
- Гарын авлага, техникийн бичиг баримт, танилцуулга нь англи хэл дээр байж болно.
- IEC 62305, UNE 21186, NFC 17-102, IEC 62.561-3 стандартуудын шаардлагуудыг бүрэн хангасан байх

3. ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

3.1 Нийлүүлэгдэх зэс кабел /Copper braided cable/-ийн техникийн үзүүлэлт нь доорх шаардлагыг бүрэн хангасан байна.


	Model	Ref	Mat.	D1 (mm)	Weight (g/m)
1	70 mm ² section	117073	Cu	7.5	315

3.2 Нийлүүлэгдэх төгсгөвч /Universal connector/-ийн техникийн үзүүлэлт нь доорх шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

	Model	Ref	Mat.	A	B
1	Төгсгөвч /Universal connector/	112115	Cu/Zu	74	60
2					

3.3 Нийлүүлэгдэх сэлбэгийн /spark cap/ техникийн үзүүлэлт нь доорх шаардлагыг бүрэн хангасан эсвэл "Spark cap VX-1"-тэй дүйцэх.

	Model	Ref	L2 (mm)	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Weight (g)
--	-------	-----	---------	--------	---------	---------	------------

1	Spark cap VX-1+ connectors 70 mm ² cable	116063	80	60	25	12.5	785
Technical specifications							
1	Electrodes material	Stainless steel					
2	Connectors material	Zn/Cu alloy					
3	Dielectric rigidity	20kV/mm (at 20°C)					
4	Working temperature:	from -50°C to 130°C					

4. НИЙЛҮҮЛЭХ ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Сэлбэгийн нэр	Хэмжих нэгж	Нийлүүлэх тоо	Техникийн үзүүлэлт
1	Зэс кабел	Метр	150	3.1-т заасан техникийн үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангасан байна.
2	Spark cap	Ширхэг	30	3.3-т заасан техникийн үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангасан байна.
3	Төгсгөвч /Universal connector/	ширхэг	65	3.2-т заасан техникийн үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангасан байна.

4. ХҮЛЭЭН АВАХ

Нийлүүлэгч тал нь техникийн үзүүлэлтийг бүрэн хангасан сэлбэгийг үйлдвэрлэгчийн шалгалт тохируулгын гэрчилгээ акт баримт, үйлдвэрлэгчийн гарал үүслийн гэрчилгээний хамт нийлүүлнэ.

ИНЕГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон ажил хүлээн авах комисс нь техникийн тодорхойлолтын дагуу техникийн үзүүлэлт болон иж бүрдлийг шалгаж, ажил хүлээн авах актыг үйлдсэнээр барааг хүлээн авсанд тооцно.

Баталгаат засварын хугацаа нь ажил хүлээн авах комисс гарын үсэг зурж, хүлээн авснаас хойш 12 сар байна.