

2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр

ГАЗОДЕТЕКТОРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2019.10.11

Улаанбаатар хот

1. Ерөнхий шаардлага

Шатахууны агуулахын сав, шатахуун тээвэрлэгч автоцистерны торх, сумлагч автомашины торхны үйлчилгээг хийхэд аюултай газрын хэмжээг тодорхойлогч багаж нь ашиглалтын хувьд найдвартай, хялбар, COSMOS XP-302 загварын эсхүл түүнтэй дүйцэх, 2019 оны, сайн чанарын, шинэ байна.

2. Үндсэн үзүүлэлт

- Илрүүлэх хий Шатамхай хий (метан), хүчилтөрөгч, устөрөгчийн сульфид, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл
- Илрүүлэх зарчим Автомат
- Ашиглалтын температур, чийгшил (-10⁰ С- +40⁰ С), 95% конденсацгүй
- Дэлгэц Гэрэлтүүлэг бүхий, бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хянаж байхаар
- Цэнэг барих чадвар 8 аас дээш цаг тасралгүй ашиглах боломжтой байх
- Анхааруулга өгөх хэлбэр Дуут болон гэрлэн
- Овор хэмжээ Ойролцоогоор 152 (Урт) × 152 (Өндөр) × 42 (Өргөн) мм
- Ашиглалтын хэлбэр Ажил эхлэхийн өмнө шалгах

3. Нэмэлт нөхцөл

- 8m урттай дээж авах хоолой (кабель хамгаалах зөөлөвчтэй), зөөлөн хайрцаг болон зөөвөрлөх хайрцагтай
- Аппликейшн татаж авах програм хангамж (Windows 2000 эсвэл XP-д зориулагдсан)
- Үйлдвэрийн хайрцаг сав, баглаа боодолтой байх


4. Бусад нөхцөл

- Төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний талаар сургалт зохион байгуулах
- Ашиглалтын гарын авлага болон техник үйлчилгээ засварын зааврыг англи хэл дээр дагалдуулах
- Баталгаат хугацаа - 12 сар

- Нийлүүлэхээр санал болгож буй төхөөрөмжийн загвар, зураг, техникийн үндсэн үзүүлэлтийг дагалдуулж ирүүлэх

Хянасан:

Нисэх буудлуудын удирдах газрын
дарга



Д.Эрдэнэбаатар

Боловсруулсан:

Үнэлгээний хорооны
дарга: С.Чинзориг



Газрын тусгай үйлчилгээний
албаны дарга

Нарийн бичгийн

дарга: Ч.Чимэдноров




Худалдан авах ажиллагааны
тасгийн мэргэжилтэн

Гишүүд: Ц.Цэдэв



Газрын тусгай үйлчилгээний
албаны Техник үйлчилгээ
засварын хэлтсийн
дарга

И.Амарсанаа



Иргэний нисэхийн залуучуудын
холбооны гишүүн

Ц.Цэрэндаш



Үндэсний аж үйлдвэрийн
зөвлөл Төрийн бус
байгууллагын гишүүн

