

Техникийн тодорхойлолтын хураангуй. Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Багц 1:Цахилгаан үүсгүүр 60кВт/72кВа

№	Техникийн үзүүлэлт, тавигдах шаардлага		Тоо ширхэг
1	Хүчдэл	400/240В	1
2	Чадал	60кВт/72кВа	
3	Ажиллах горим	+50С-50С хэвийн ажиллах	
4	Банкны хэмжээ	Банкан дахь шатахуунаар тасралтгүй 10 цаг ажиллах	
5	Ажиллах давтамж	50Hz	
6	Хамгаалалтын бүхээг	Байгалийн эрс тэс уур амьсгалаас хамгаалсан хамгаалалтын бүхээг, дуу намсгагчтай байх	
7	Асаалтын систем	Автомат сэлгэн залгагч бүхий хуваарилах шиттэй байх /ABP/ Холболтын кабелийн хамт	
8	Автомат халаах, хөргөх систем	Тийм	
9	Суурь	Доргилт чичрэлтээс хамгаалсан тоноглолтой байх	
10	Шатахууны төрөл	Дизель	
11	Хянах самбартай эсэх	Гүйдэл, хүчдэл, давтамж, температур хянах самбартай байх	
12	Баталгаат хугацаа	3 жил	

Угсарч суурилуулах: Нийлүүлэгч тоног төхөөрөмжийг угсарч суурилуулж, ажиллагааны талаар зааварчилгаа өгнө.

Сав баглаа боодол: Тээвэрлэх, ачих, буулгахад эвдэрхээс сэргийлсэн зориулалтын үйлдвэрийн сав баглаа боодолтой байна.

Багц 1:Цахилгаан үүсгүүр 26кВт/32кВа

№	Техникийн үзүүлэлт, тавигдах шаардлага		Тоо ширхэг
1	Хүчдэл	400/240В	3
2	Чадал	26кВт/32кВа	
3	Ажиллах горим	+50С-50С хэвийн ажиллах	
4	Банкны хэмжээ	Банкан дахь шатахуунаар тасралтгүй 10 цаг ажиллах	
5	Ажиллах давтамж	50Hz	
6	Хамгаалалтын бүхээг	Байгалийн эрс тэс уур амьсгалаас хамгаалсан хамгаалалтын бүхээг, дуу намсгагчтай байх	
7	Асаалтын систем	Автомат сэлгэн залгагч бүхий хуваарилах шиттэй байх /ABP/ Холболтын кабелийн хамт	
8	Автомат халаах, хөргөх систем	Тийм	
9	Суурь	Доргилт чичрэлтээс хамгаалсан тоноглолтой байх	
10	Шатахууны төрөл	Дизель	
11	Хянах самбартай эсэх	Гүйдэл, хүчдэл, давтамж, температур хянах самбартай байх	
12	Баталгаат хугацаа	3 жил	

Угсарч суурилуулах: Нийлүүлэгч тоног төхөөрөмжийг угсарч суурилуулж, ажиллагааны талаар зааварчилгаа өгнө.

Сав баглаа боодол: Тээвэрлэх, ачих, буулгахад эвдэрхээс сэргийлсэн зориулалтын үйлдвэрийн сав баглаа боодолтой байна.