


**БАТЛАВ:**  
**ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН**  
**ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО**  
**ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА**



**Ж.БАТЦЭНГЭЛ**

**ЗАВХАН АЙМГИЙН БАЯНТЭС СУМААС ТЭС СУМ ХҮРТЭЛХ 15 кВ-ЫН 45 КМ ЦДАШ,**  
**ДЭД СТАНЦЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР**

2020.01.24

ДУГААР 06/2020

УЛИАСТАЙ

1	<i>Зураг төсөв боловсруулах үндэслэл</i>	Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн 2-р хавсралт XVI.1.19
2	<i>Барилга байгууламжийн байршил</i>	Завхан аймаг. Тэс сум.
3	<i>Объектийн бүрэлдхүүн, хүч чадал</i>	3.1 15кВ-ын "Асгат-Баянтэс" ЦДАШ-аас Баянтэс сумын төв дээрх боломжит тулгуураас салбарлан авч Тэс сум хүртэл 15кВ-ын 45 км ЦДАШ, дэд станцын ажлыг шинээр барих
4	<i>Барилгын үндсэн бүтээц, материал, бусад шаардлага</i>	4.1 Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем ТӨХК-ний гаргаж өгсөн 2020.01.07 өдрийн 04/20 дугаартай техникийн нөхцлийн дагуу
5	<i>Инженерийн хангамж</i>	5.1 Шугамын төгсгөлд Завхан аймгийн Тэс сумын цаашдын төлөвлөлт болон одоогийн байгаа дэд станцуудын оронд иж бүрэн АТП барих ба тавигдах тоноглолын ачаалал даах чадварыг тооцоогоор сонгож авах. MNS-4332-2005, MNS-4332-2006 стандартын шаардлага хангасан төмөр бетон багана ашиглаж, иж бүрэн агаарын дэд станц барих.  5.2 Хүчний болон гэрэлтүүлгийн самбарт давтан газардуулга, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх арга хэмжээг авах,
6	<i>Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа</i>	Нэг үе шаттай, 2020
7	<i>Цаашид өргөтгөх эсэх</i>	Аймаг, сумын хэтийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах
8	<i>Барих хугацаа</i>	2020 онд
	<i>Гүйцэтгэгч байгууллага</i>	ЭХЯ-аас "Эрчим хүчний барилга

9		угсралтын тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
10	Захиалагч байгууллага	Эрчим хүчний яам, Завхан аймгийн ЗДТГ
11	Зургийн байгууллага	“ Эрчим хүчний барилга угсралтын зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
12	Онцгой нөхцөл:	<p>12.1 Зураг төслийг Монгол улсын Цахилгаан байгууламжийн дүрэм, Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн механик ашиглалтын дүрэм, Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Барилгын норм ба Дүрмийн цахилгаан сантехникийн ажил 3.05.06.90 ба 3-07-6-ийн заалтын дагуу гүйцэтгэх</p> <p>12.2 Зураг төслийг улсын экспертизэд оруулахын өмнө ашиглагч байгууллага болон холбогдох газруудаар хянуулж, зөвшөөрөл авсан байх</p> <p>12.3 ЦДАШ-нд шувуу үргээгч тавих</p> <p>12.4 РХА-ын тавил тооцоог дахин бодуулж, тавих</p> <p>12.5 Техникийн нөхцөлд дурдсан бусад шаардлагуудыг зураг төсөлд тусгах</p>

Хянасан:

Завхан аймгийн газрын харилцаа барилга хот  
байгуулалтын газрын БХБХэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Завхан аймгийн ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн




Т.Пүрэвжав

Г.Ганболд

